



ประเภทงาน	ชนิดงาน	จำนวน
	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
ห้องน้ำ	ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น	1
ห้องน้ำ	ท่อระบายน้ำในห้องน้ำอุดตัน	3
สุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือชำรุด	2
สุขภัณฑ์ห้องน้ำ	สายฉีดชำระชำรุด	1
สุขภัณฑ์ห้องน้ำ	อ่างล้างมือชำรุด	1
สุขภัณฑ์ห้องน้ำ	กดขัดโครกชำรุด	1
สุขภัณฑ์ห้องครัว	ท่อระบายน้ำอุดตัน	1
สัตว์รบกวน	กำจัดหนู	1
สัตว์รบกวน	กำจัดแมลงสาบ	5
สัตว์รบกวน	มีหนูเข้ามาในหน่วยงาน	1
ระบบระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน	1
ระบบไฟฟ้า	หลอดไฟดับ	1
ระบบปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว	1
ระบบปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น	2
ระบบปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด	6
ระบบปรับอากาศ	น้ำหยดออกมาจากช่องแอร์	1
ระบบน้ำประปา	น้ำไม่ไหล	1
ระบบท่อ	ท่อน้ำชำรุด	1
ระบบท่อ	ท่อน้ำซิงค์ล้างจานอุดตัน	3
พื้น	กระเบื้องชำรุด	1
พาร์ทิชั่น	พาร์ทิชั่นชำรุด	1
ฝ้าเพดาน	ฝ้าเพดานมีคราบน้ำ	1
ฝ้าเพดาน	ฝ้าเพดานจะหล่น	1
ฝ้าเพดาน	ไม่มีฝ้าเพดาน	1
ฝ้าเพดาน	มีน้ำอูมที่ฝ้าเพดาน	1

ประเภทงาน	ชนิดงาน	จำนวน
	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
ฝ้าเพดาน	เปิดฝ้าเพดานทั้งค้ำไว้ไม่ปิด	1
ฝ้าเพดาน	ฝ้าเพดานมีน้ำหยด	1
ฝ้าเพดาน	ฝ้าเพดานมีน้ำรั่ว	1
ประตู่	ลูกบิดประตู่หลุด	1
งานสร้าง (เฉพาะพนักงาน ธพส.)	งานไฟฟ้า	1
รวม		45

2.2 สถานะดำเนินงาน	12	100	0	0	0	0	12	100
ติดตามทั้งหมด								
- ฝ่ายบริหารอาคาร	0	0	0	0	0	0	0	0
- ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ	12	100	0	0	0	0	8	100
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0

*หมายเหตุ*	รายงานนี้สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไปจากเดิมเนื่องจากมีการเข้ามาดำเนินการในระบบเกี่ยวกับงานแจ้งซ่อมได้ตลอด และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบ Call Center
------------	--

### 3.การจัดเรียงลำดับเรื่องแจ้งซ่อมประจำเดือนมีนาคม 2565

10 ลำดับเรื่องแจ้งซ่อมมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2565			
ลำดับ	หัวข้อเรื่องแจ้งซ่อมหลัก	จำนวน	ร้อยละ
1	ระบบปรับอากาศ	407	48.39
2	ฝ้าเพดาน	106	12.6
3	ระบบไฟฟ้า	91	10.82
4	สุขภัณฑ์ห้องน้ำ	77	9.16
5	ระบบท่อ	50	5.95
6	ห้องน้ำ	25	2.97
7	ส้วมรบกวน	24	2.85
8	สุขภัณฑ์ห้องครัว	22	2.62
9	ระบบน้ำประปา	22	2.62
10	ประตู่	17	2.02

หมายเหตุ รายงานนี้สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

