2.2 Without drain pump
2.3 With network thermostat
2.4 With PICV and shut off valve

3. ขอราคาเครื่อง CCS ขนาด 2.5 ตัน EC fan motor and extended drain pan cover PICV & shut off valve
   3.1 With drain pump and check valve
   3.2 Without drain pump
   3.3 With network thermostat
   3.4 With PICV and shut off valve

4. ขอราคาเครื่อง CCS ขนาดเล็กกว่า 1.5 ตัน (ถ้ามี) EC fan motor and extended drain pan cover PICV & shut off valve
   4.1 With drain pump and check valve
   4.2 Without drain pump
   4.3 With network thermostat
   4.4 With PICV and shut off valve

5. ขอราคาเครื่อง Ceiling Conceal Type ขนาด 1.5, 2.0, 2.5 Ton (อุณหภูมิน้ำ 7.2/13.8 C , (45/57 F)

ทั้งนี้การขอข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิจารณาปรับจำนวน Vendor list ของโครงการ หากท่านใดไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูลช้าต่อโครงการ หรือราคาสูงเกินไป จำเป็นจะต้องพิจารณาคัดออก จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย

เอกสารตารางอุปกรณ์ถ้าเสร็จแล้ว จะรีบส่งกลับเพื่อให้เสนอราคาอีกครับ หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
ตารางเครื่องสำหรับ Core N3 ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์แนบ

## Download link
https://we.tl/t-9eowNjeKxq

ขอแสดงความนับถือ
เจษฎา พงษ์พิชิต

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร.
SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD. 22 Soi Onnuch 55/1,Pravet Subdistrict
Pravet District, Bangkok, 10250 Tel. 0-2838-3200 Fax.

**ใบเสนอราคา**
**QUOTATION**
SECRET

**SDS REF:** Q000201539 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น
สำหรับ โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา พื้นที่โซนC

เรียน คุณเจษฎา(EEC Engineer Network)

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ "ไดกิ้น" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องทำน้ำเย็น "ไดกิ้น" ตามรายการดังนี้

**1.Requirement: FCU x 1 unit**
FCU for Government Complex Project

| | | |
|---|---|---|
| Model Description | : Cassette Type 2.5TR | |
| ราคา | 27,000.00 | บาทต่อเครื่อง |
| รวมราคา | 27,000.00 | บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |

**2.Requirement: FCU x 1 unit**
FCU for Government Complex Project

| | | |
|---|---|---|
| Model Description | : Cassette Type 2 TR | |
| ราคา | 25,000.00 | บาทต่อเครื่อง |
| รวมราคา | 25,000.00 | บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |

**3.Requirement: FCU x 1 unit**
FCU for Government Complex Project

| | | |
|---|---|---|
| Model Description | : Cassette Type 1.5TR | |
| ราคา | 24,000.00 | บาทต่อเครื่อง |
| รวมราคา | 24,000.00 | บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |

รวมราคาเครื่องทำน้ำเย็นเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

กำหนดยืนราคา : 30 วันนับจากวันที่เสนอราคา
กำหนดส่งของ : 90 Days for AHU
การชำระเงิน : 100% หลังจากส่งสินค้าถึงสถานที่
ประเทศผู้ผลิต : Malaysia
หมายเหตุ : ITEM 1,2,3 : "Daikin" Fan Coil Unit
- All Item exclude remote control and starter box.
- This quotation exclude 2-way and 3-way valve.
- Detail specific in attachment.
- Include PICV valve on-off valve type only ceiling mounted ,cassette type

จึงเรียนเสนอราคาเพื่อพิจารณา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

©DAIKIN Industries, Ltd. Hakuhodo Inc. Tohokushinsha Film Corporation,2000

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร.
SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD. 22 Soi Onnuch 55/1,Pravet Subdistrict Pravet District, Bangkok, 10250 Tel. 0-2838-3200 Fax.

**ใบเสนอราคา**
**QUOTATION**

SECRET

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย กิตติสุขตระกูล)
ผู้จัดการแผนก ฝ่ายขาย AP

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นาย เกริกพล เจริญวิไลสุข
Tel. 086-887-0222

©DAIKIN Industries, Ltd. Hakuhodo Inc. Tohokushinsha Film Corporation,2000

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT :** โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 1 year
REV : 00

| AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DAIKIN PROPOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT NO. | LOCATION SERVED | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty | Cooling Cap. | Sensible Cap | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | AIR FLOW | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | Remark | MODEL | MODEL Remote | Q'ty | Cooling Cap. (KW.) | Sensible Cap. (KW.) | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | Air Flow Rate | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | Power Supply | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
| | AREA | | | ( Sets. ) | Kw | Kw | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | L/S | ENT °C | LEAV °C | L/S | ( in.w.o.g ) | TYPE | MANO | DIFF | V/Ph/Hz | | | ( Sets. ) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | (L/S) | EWT °C | LWT °C | (L/S) | ( Pa ) | Pre | Medium | V/Ph/Hz | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 years warranty | 2 years warranty | |
| N1C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N1C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N2C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N2C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N4C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N4C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N5C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N5C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N6C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N6C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N1C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N2C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N2C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N4C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N4C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N5C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N5C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N6C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N6C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1-1A-01 | MDB2 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.7 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.70 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1-1A-02 (ST.BY) | MDB2 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.7 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.70 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1-1A-03 | MDB3 | HV-06 | HV | 1 | 26.6 | 26.4 | 26.50 | 16.70 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.97 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1-1A-04 (ST.BY) | MDB3 | HV-06 | HV | 1 | 26.6 | 26.4 | 26.50 | 16.70 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.97 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N1C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N1-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N1-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N2-1A-01 | MDB4 | HV-02 | HV | 1 | 6.9 | 6.8 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.10 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.25 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW020CB-DLMK78LVE | W/O Remote control | 1 | 7.2 | 6.8 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,000 | 39,000 | |
| N2-1A-02 (ST.BY) | MDB4 | HV-02 | HV | 1 | 6.9 | 6.8 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.10 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.25 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW020CB-DLMK78LVE | W/O Remote control | 1 | 7.2 | 6.8 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,000 | 39,000 | |
| N2-1A-03 | MDB5 | HV-01 | HV | 1 | 5.8 | 5.7 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.00 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.21 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW020CB-DLMK78LWE | W/O Remote control | 1 | 6.0 | 5.7 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,400 | 39,400 | |
| N2-1A-04 (ST.BY) | MDB5 | HV-01 | HV | 1 | 5.8 | 5.7 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.00 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.21 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW020CB-DLMK78LWE | W/O Remote control | 1 | 6.0 | 5.7 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,400 | 39,400 | |
| N2C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N2C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N2-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N3-1A-01 | MDB6 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.8 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N3-1A-02 (ST.BY) | MDB6 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.8 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N3C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(30Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 30 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.8 | 2.6 | 23.9 | 16.8 | 15.8 | 13.52 | 260 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 30 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N3-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N3-1FCU-03 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N3-1FCU-04 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N3-1FCU-05 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N3-1FCU-06 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N4-1A-01 | MDB7 | HV-06 | HV | 1 | 26.2 | 26 | 26.60 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4-1A-02 (ST.BY) | MDB7 | HV-06 | HV | 1 | 26.2 | 26 | 26.60 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4-1A-03 | MDB8 | HV-06 | HV | 1 | 26 | 25.9 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4-1A-04 (ST.BY) | MDB8 | HV-06 | HV | 1 | 26 | 25.9 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | 20 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N4C-1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(20Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 20 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.9 | 2.6 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.59 | 272 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 20 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N5-1A-01 | MDB9 | HV-03 | HV | 1 | 11.6 | 11.5 | 26.60 | 17.00 | 13.20 | 11.90 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.42 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW050CB-CLMK78LYE | W/O Remote control | 1 | 12.2 | 11.6 | 26.6 | 17.0 | 13.0 | 11.6 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 54,800 | 54,800 | |
| N5-1A-02 (ST.BY) | MDB9 | HV-03 | HV | 1 | 11.6 | 11.5 | 26.60 | 17.00 | 13.20 | 11.90 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.42 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | | DDW050CB-CLMK78LYE | W/O Remote control | 1 | 12.2 | 11.6 | 26.6 | 17.0 | 13.0 | 11.6 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 54,800 | 54,800 | |
| N5C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N5C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT :** โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 1 year
REV : 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty | Cooling Cap. | Sensible Cap. | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | AIR FLOW | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA | | | ( Sets.) | Kw | Kw | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | L/S | ENT °C | LEAV °C | L/S | (in.w.o.g.) | TYPE | MANO | DIFF | V/Ph/Hz | |
| | | | | | Total | Total | | | | | | | | | | | | | | |
| N5-1FCU-01 | ห้องชมชะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5-1FCU-02 | ห้องชมชะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6-1A-01 | MDB10 | HV-07 | HV | 1 | 26.9 | 26.7 | 26.50 | 16.80 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.98 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N6-1A-02 (ST.BY) | MDB10 | HV-07 | HV | 1 | 26.9 | 26.7 | 26.50 | 16.80 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.98 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N6-1A-03 | MDB11 | HV-05 | HV | 1 | 18.2 | 18 | 26.50 | 16.90 | 13.10 | 11.80 | 1150 | 7.2 | 13.8 | 0.66 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N6C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-01-02 | ร้านจำหน่ายหนังสือ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-03-05 | ห้องสมุด | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-06-07 | โถงต้อนรับ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-08-09 | ห้องเก็บรหัสผ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-10-11 | ห้องรับรองนักข่าว | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-12 | พื้นที่ตรวจอาวุธ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-10-13-14 | โถงต้อนรับ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-15-20 | โถงต้อนรับ | FWMH14(23.9/16.8) | CC W/ PLENUM | 6 | 6.1 | 5.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 550 | 7.2 | 13.8 | 0.22 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-2F-01-03 | พื้นที่จำหน่ายสินค้า | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-2F-04-05 | ห้องควบคุมไฟฟ้า | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-2F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-2F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-2F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-01-27 | ห้องอบรม 1-3 | FWF08 | CCS | 27 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-28-29 | โถงพักคอย | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-30-35 | ห้องพักกรรมการวิชาการ | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-36 | ห้องควบคุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-37 | ห้องเตรียมประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-38-49 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 12 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-50-59 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-3F-01-28 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 28 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-3F-31-39 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-3F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-3F-02 | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-3F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-01-02 | นายกราชบัญฑิตยสภา | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-03-04 | อุปนายก 1-2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-05-07 | ประทานสำนัก 1-3 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-08-12 | เลขา, รอง สำนัก 1-3 | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-13 | ห้องพระ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-14-26 | OFFICE1 | FWF08 | CCS | 13 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-27 | ห้องรับรอง 1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-28-31 | ห้องเตรียมอาหาร 1 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-32 | ผอ. สำนักเลขาธุการกรม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-33 | LAB COM | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-34-35 (ST.BY) | SERVER | FWMH12(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-36 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-37 | ห้องรับรอง3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-38 | นักอักษรศาสตร์ ขย | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-39-40 | ห้องประชุม 2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-41-42 | ห้องรับรอง 4 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-43 | โถงต้อนรับ 2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-44 | โถงต้อนรับ 1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-01-02 | ห้องประชุม 1 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-03-19 | OFFICE2 | FWF08 | CCS | 17 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-20-21 | ห้องเตรียมอาหาร 2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-22 | ผอ. กองธรรมศาสตร์และสังเขิ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-23 | ผอ. กองศิลปกรรม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-24 | ผอ. วิทยาศาสตร์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-4F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-4F-02 | TEL RM. | FWMH12(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-4F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH12(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-01-04 | ห้องกิจกรรม1 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-05 | ห้องกิจกรรม2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-06-07 | ห้องกิจกรรม3 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-08-14 | ห้องกิจกรรม4 | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-15-28 | ห้องอบรม 1-2 | FWF08 | CCS | 14 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-29 | ห้องควบคุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-30-37 | ห้องอบรม 3-4 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-38-39 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-40 | ผอ. ฝ่าย | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-41-42 | ห้องอบรม5 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-43 | ห้องประชุม/ ให้คำปรึกษา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-44 | ห้องระบบสื่อสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-45 | ห้องรับรอง1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-46-47 | เตรียมอาหาร2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

## DAIKIN PROPOSE

| MODEL | MODEL Remote | Q'ty | Cooling Cap. (KW.) | Sensible Cap. (KW.) | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | Air Flow Rate | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | Power Supply | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | (L/S) | EWT °C | LWT °C | (L/S) | ( Pa ) | Pre | Medium | V/Ph/Hz | | | |
| FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| DDW070CB-ELMK78MJE | W/O Remote control | 1 | 28.7 | 27.4 | 26.7 | 16.8 | 12.2 | 11.0 | 1,600 | 7.2 | 13.8 | 1.0 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 78,600 | 78,600 | |
| DDW070CB-ELMK78MJE | W/O Remote control | 1 | 28.7 | 27.4 | 26.7 | 16.8 | 12.2 | 11.0 | 1,600 | 7.2 | 13.8 | 1.0 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 78,600 | 78,600 | |
| DDW050CB-DLMK78MCE | W/O Remote control | 1 | 19.3 | 18.4 | 26.5 | 16.9 | 13.0 | 11.5 | 1,150 | 7.2 | 13.8 | 0.7 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 59,700 | 59,700 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWMH14B3P | W/O Remote control | 6 | 7.3 | 6.7 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 13.45 | 671 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 16,300 | 97,800 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 27 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 1,811,700 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 12 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 805,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 671,000 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 28 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 1,878,800 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 603,900 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWMH12B3P | W/O Remote control | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 13.51 | 472 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,600 | 29,200 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT :** โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 1 year
REV : 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty | Cooling Cap. | Sensible Cap. | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | AIR FLOW | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA | | | ( Sets.) | Kw Total | Kw Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | L/S | ENT °C | LEAV °C | L/S | (in.w.o.g.) | TYPE | MANO | DIFF | V/Ph/Hz | |
| N3A-5F-48-50 | CO-WORKING | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-51-52 | MEETINGCO-WORK | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-53-65 | ทางเดินรวม | FWF08 | CCS | 13 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-66-67 | โถงต้อนรับ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-01 | ห้องรับรอง3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-02 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-03-08 | ห้องอบรม6-7 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-09 | ผอ. ฝ่ายไม่มีชื่อ2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-10 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-11-12 | ฝ่ายไม่มีชื่อ2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-13-21 | ห้องประชุม9-11 | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-22-29 | ห้องประชุม12-13 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-30-38 | ห้องประชุม8 | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-39-48 | ห้องประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-49-53 | เตรียมอาหาร1 | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-54-60 | ทางเดินรวม | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-5F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-5F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-5F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-01 | ห้องรับรอง1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-02 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-03 | ห้องบันทึกเสียงการประชุมรวม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-04-09 | ห้องประชุมส่วนกลาง | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-10 | วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-11 | ประชุมย่อยและวิเคราะห์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-12 | ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-13 | ปฏิบัติการและพัฒนาอุปกรณ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-14-17 | ห้องปฏิบัติการ ข,ค,จ,ก | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-18-19 | ประชุมส่วนวิเคราะห์ข่าว | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-20-21 | ประชุมศูนย์สารสนเทศ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-22-25 | ปฏิบัติงานด้านคอม | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-26-30 | ปฏิบัติงานเทคโนโลยี | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-31-34 | ห้องประชุมเล็ก1-2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-35-38 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-39 | ห้องพักพนักงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-40-42 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-43 | ผอ. สำนักงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-44 | ห้องสอบสวน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-45 | ห้องยิ้มคู่ห้องหา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-46-48 | ห้องสอบพยาน1-3 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-49-56 | ทางเดินบน | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-01-02 | ห้องสมุด | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-03-07 | ห้องคอมแม่ข่าย | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-08-13 | สันทนาการรอเบกประสงค์ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-14-16 | อบรมสมาธิปฏิบัติธรรม | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-17 | ห้องรับส่งวัตถุพยาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-18 | ผลิตรายงานบาร์ฟข้อมูล | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-19 | ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-20 | ห้องคลังพิสดุครุภัณฑ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-21 | ห้องเก็บอุปกรณ์พิเศษ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-22-26 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-27-33 | ทางเดินล่าง | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-6F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-6F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-6F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-01-10 | ห้องทำงาน1-10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-11-12 | ห้องประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-13-14 | เก็บของกลางมัยุลค่า1-2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-15-24 | ห้องสังเกตุการณ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-25-34 | ห้องสอบสวน1-10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-35-36 | ห้อง CONTROL | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-37-38 | ห้องศูนครองพยาน | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-39-41 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-42-44 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-45 | ผอ.สำนักงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-46-49 | ห้องคัดแยกของกลาง | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-50-51 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-52-61 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-01-02 | ห้องอ่านหนังสือ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-03-06 | ห้องสันทนาการ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-07-11 | ห้องทำงานนักสืบ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-12-13 | ห้องแต่งผิว ช-ญ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-14 | ห้อง CCTV | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

## DAIKIN PROPOSE

| MODEL | MODEL Remote | Q'ty | Cooling Cap. (KW.) | Sensible Cap. (KW.) | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | Air Flow Rate | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | Power Supply | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | (L/S) | EWT °C | LWT °C | (L/S) | ( Pa ) | Pre | Medium | V/Ph/Hz | | | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 13 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 872,300 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 603,900 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 536,800 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 603,900 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 671,000 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 469,700 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 536,800 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 671,000 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)**

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 1 year
REV : 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED AREA | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. Kw Total | Sensible Cap. Kw Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | AIR FLOW L/S | Water Temp. ENT °C | Water Temp. LEAV °C | Flow Rate L/S | Ext.Static Pressure (in.w.o.g) | Filter TYPE | Filter MANO | Filter DIFF | Power Supply V/Ph/Hz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3B-7F-15-16 | ห้องพักเวรช-ญ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-17-19 | ห้องสอบพยาน1-3 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-20-21 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-22 | ห้อง CONTROL(SIMULATOR) | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-23-27 | ห้องSIMULATOR | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-28-31 | ห้องฝึกทักษะ 1-2 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-32-34 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-35-39 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-40 | ห้องรปภ. | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-41-46 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-7F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-7F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-7F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-01 | ผอ. ฝ่ายธุรกิจบริการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-02-05 | ฝ่ายธุรกิจบริการ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-06-11 | ห้องสอบพยาน1-6 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-12-15 | ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-16 | ผอ. ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-17-20 | ห้องประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-21-24 | ห้องรับรอง1-2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-25-28 | ประชุม 3,4,7,10 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-29-32 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-33-40 | ห้องประชุม8-9 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-41-43 | พื้นที่พักคอย1 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-44-47 | พื้นที่พักคอย2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-01-06 | ห้องประชุม5-6 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-07-08 | ห้องรับรอง3-4 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-09-11 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-12-19 | ประชุม11-12 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-20-23 | ฝ่ายธุรกิจบริโภค | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-24 | ผอ.ฝ่ายธุรกิจบริโภค | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-25-30 | ห้องสอบพยาน 7-12 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-31-35 | ฝ่ายธุรกิจอุปโภค | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-36 | ผอ. ฝ่ายธุรกิจอุปโภค | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-8F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-8F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-8F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-01 | ห้องให้คำปรึกษา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-02 | ผอ. บริหารงานคดี | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-03-06 | บริหารงานคดี | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-07,21 | ห้องจัดเอกสาร | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-08-10 | นิติกรรมสัญญา | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-11 | ผอ.นิติกรรมสัญญา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-12-14 | นโยบายและความสัมพันธ์ | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-15 | ผอ. นโยบายและความสัมพันธ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-16-19 | พัฒนาและประเมินงาน | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-20 | ผอ. พัฒนาและประเมินงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-22-27 | ประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-28-31 | เตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-32-41 | ที่ปรึกษา1-10 | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-42-47 | ประชุม3-5 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-48-52 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-9F-01-37 | ZONE B | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-9F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-9F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-9F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-01-02 | ห้องผลิตสื่อ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-03-04 | ห้องตัดต่อ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-05-09 | ห้องประชุมใหญ่ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-10 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-11 | ผอ. ฝ่ายสื่อสารองค์กร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-12 | ห้องจัดทำเอกสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-13-16 | ห้องสื่อสารองค์กร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-17-20 | ยุทธศาสตร์องค์กร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-21 | ผอ. ยุทธศาสตร์องค์กร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-22 | ผอ. กิจการต่างประเทศ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-23-26 | กิจการต่างประเทศ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-27-30 | ห้องประชุม 2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-31 | ที่ปรึกษา 8 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-32 | ที่ปรึกษา 9 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-33 | ที่ปรึกษา 10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-34 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-35 | ที่ปรึกษา 5 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

## DAIKIN PROPOSE

| UNIT NO. | MODEL | MODEL Remote | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. (KW.) Total | Sensible Cap. (KW.) Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | Air Flow Rate (L/S) | Water Temp. EWT °C | Water Temp. LWT °C | Flow Rate (L/S) | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter Pre | Filter Medium | Power Supply V/Ph/Hz | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3B-7F-15-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-7F-17-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3B-7F-20-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 536,800 | Include PICV |
| N3B-7F-22 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 536,800 | Include PICV |
| N3B-7F-23-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3B-7F-28-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3B-7F-32-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-7F-35-39 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-7F-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-7F-41-46 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3C-7F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3C-7F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-7F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-8F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-8F-02-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-8F-06-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3A-8F-12-15 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-8F-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-8F-17-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-8F-21-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-8F-25-28 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-8F-29-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-8F-33-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 536,800 | Include PICV |
| N3A-8F-41-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3A-8F-44-47 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3B-8F-01-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3B-8F-07-08 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-8F-09-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3B-8F-12-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 536,800 | Include PICV |
| N3B-8F-20-23 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3B-8F-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-8F-25-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3B-8F-31-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| N3B-8F-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3C-8F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3C-8F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-8F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-9F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-9F-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-9F-03-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-9F-07,21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-9F-08-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3A-9F-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-9F-12-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3A-9F-15 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-9F-16-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-9F-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-9F-22-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3A-9F-28-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-9F-32-41 | FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 671,000 | Include PICV |
| N3A-9F-42-47 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3A-9F-48-52 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| N3B-9F-01-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3C-9F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3C-9F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-9F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-10F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-10F-03-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-10F-05-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| N3A-10F-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-13-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-10F-17-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-10F-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-22 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-23-26 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-10F-27-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-10F-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-33 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |

ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 1 year
REV : 00

| AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DAIKIN PROPOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT NO. | LOCATION SERVED | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty | Cooling Cap. Kw | Sensible Cap Kw | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | AIR FLOW | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | Remark | MODEL | MODEL Remote | Q'ty | Cooling Cap. (KW.) | Sensible Cap. (KW.) | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | Air Flow Rate | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | Power Supply | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
| | AREA | | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | L/S | ENT °C | LEAV °C | L/S | ( in.w.o.g ) | TYPE | MANO | DIFF | V/Ph/Hz | | | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | (L/S) | EWT °C | LWT °C | (L/S) | ( Pa ) | Pre | Medium | V/Ph/Hz | | | |
| N3A-10F-36 | ที่ปรึกษา 6 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-37 | ที่ปรึกษา 7 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-38 | ที่ปรึกษา 2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-39 | ที่ปรึกษา 3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-40 | ที่ปรึกษา 4 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-41 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-42 | ห้องให้คำปรึกษา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-43 | ที่ปรึกษา 10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-44 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-45-48 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3A-10F-49-51 | ห้องประชุม 1 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3A-10F-52 | โถงต้อนรับ 1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-10F-53-54 | โถงต้อนรับ 2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-10F-55 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-10F-01-04 | ห้องพักสื่อ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3B-10F-05-06 | ห้องรับรองผู้มาติดต่อ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-10F-07-08 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-10F-09-17 | ห้องแถลงข่าว | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 603,900 | Include PICV |
| N3B-10F-18-23 | อบรมคอมพิวเตอร์ | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3B-10F-24-27 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3B-10F-28-29 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-10F-30-31 | ห้องประชุม 3 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-10F-32 | ห้องจัดทำเอกสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-10F-33 | ผอ. พัฒนาระบบแข่งขัน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-10F-34-35 | พัฒนาระบบแข่งขัน | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-10F-36-41 | ปฏิบัติการด้านเทคโน | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 402,600 | Include PICV |
| N3B-10F-42-46 | ห้องปฏิบัติการณ์ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 335,500 | Include PICV |
| N3C-10F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3C-10F-02 | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-10F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3A-11F-01 | ห้องประธาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-02 | ห้องรองประธาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-03 | ห้องเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-04 | รองเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-05 | รองเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-06 | ผู้ช่วยเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-07-08 | ห้องประชุม 3 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-09 | กรรมการ1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-10 | กรรมการ2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-11 | กรรมการ3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-12 | กรรมการ4 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-13-14 | ห้องประชุม4 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-15 | กรรมการ5 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-16 | เลขา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-17-23 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 469,700 | Include PICV |
| N3A-11F-24 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-25-26 | ฝ่ายเลขานุการ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-27 | ผอ. ฝ่ายเลขานุการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-28-29 | ห้องประชุมฝ่าย | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-30 | ห้องจัดทำเอกสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-31-32 | ห้องประชุม1 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-33-34 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-35 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-36-37 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-38 | ผอ. ฝ่ายประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-39-41 | ฝ่ายประชุมคณะกรรมการ | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 201,300 | Include PICV |
| N3A-11F-42-43 | ห้องประชุม5 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-44 | โถงรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3A-11F-45-46 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3A-11F-47 | โถงต้อนรับ1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-01-04 | ฝ่ายตรวจสอบภายใน | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |
| N3B-11F-05 | ผอ. ฝ่ายตรวจสอบภายใน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-06-07 | ห้องประชุม2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-11F-08 | ห้องปรึกษา สตง. | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-09 | หัวหน้า สตง. | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-26 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-27-28 | ห้องประชุม7 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| N3B-11F-29 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-30 | ห้องรับรองฝ่ายคลัง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-31 | ห้องรับรองฝ่ายคลัง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-32 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| N3B-11F-33-36 | ฝ่ายการคลัง | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 268,400 | Include PICV |

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT :** โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

**ผู้นำเสนอ :** บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
**Date :** 14-Jul-2020

**Quotation NO :** 2006013
**Warranty :** 1 year
**REV :** 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty | Cooling Cap. | Sensible Cap. | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | AIR FLOW | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kw | Kw | | | | | | ENT | LEAV | | | | | | | |
| | AREA | | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | L/S | °C | °C | L/S | (in.w.o.g.) | TYPE | MANO | DIFF | V/Ph/Hz | |
| N3B-11F-37 | ผอ. ฝ่ายการคลัง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-11F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-11F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-11F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-RF-01-05 | ห้องเครื่องลิฟต์ | FWH14(27/19) | CE | 5 | 9.8 | 9.8 | 27.00 | - | 12.80 | - | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.36 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-RF-06-07 (ST.BY) | ห้องเครื่องลิฟต์ | FWH14(27/19) | CE | 2 | 9.8 | 9.8 | 27.00 | - | 12.80 | - | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.36 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIT** | | | | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## DAIKIN PROPOSE

| MODEL | MODEL Remote | Q'ty | Cooling Cap. (KW.) | Sensible Cap. (KW.) | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | Air Flow Rate | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | Power Supply | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | EWT | LWT | | | | | | | | |
| | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | (L/S) | °C | °C | (L/S) | ( Pa ) | Pre | Medium | V/Ph/Hz | | | |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 67,100 | Include PICV |
| FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 67,100 | 134,200 | Include PICV |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| FWH14A2A | Wireless remote | 5 | 10.04 | 7.9 | 27 | 19.03 | 17 | 14.56 | 661 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,500 | 102,500 | |
| FWH14A2A | Wireless remote | 2 | 10.04 | 7.9 | 27 | 19.03 | 17 | 14.56 | 661 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,500 | 41,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 942 | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL PRICE** | **58,658,100** | |

**NOTE :**

1. COOLING COIL FACE VELOCITY SHALL NOT EXCEED 2.5 m/s FOR AHU AND 2.25 m/s FOR FCU.
2. WATER SIDE PRESSURE DROP OF COOLING COIL SHALL NOT EXCEED 45 kPa
3. EXTERNAL STATIC PRESSURE OF BLOWER SHOWN IN SCHEDULE SHALL BE THE SUM OF ALL SYSTEM COMPONENT PRESSURE LOSSES EXCEPT COOLING COIL AND CASING OF AHU OR FCU.
4. TYPE OF AHU & FCU

4.1 FOR AHU :
- V V = VERTICAL MOUNTED, VERTICAL DISCHARGE
- V H = VERTICAL MOUNTED, HORIZONTAL DISCHARGE
- H V = HORIZONTAL MOUNTED, VERTICAL DISCHARGE
- H H = HORIZONTAL MOUNTED, HORIZONTAL DISCHARGE
- HD = HORIZONTAL MOUNTED, DOWN DISCHARGE

4.2 FOR FCU :
- FC = FLOOR MOUNTED, CONCEALED TYPE
- WE = WALL MOUNTED, EXPOSED TYPE
- CC = CEILING MOUNTED, CONCEALED TYPE
- CE = CEILING MOUNTED, EXPOSED TYPE
- CCS = CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE

FAN AND CASING ARRANGEMENT OF AHU & FCU ON THIS TABLE ARE GUIDELINE ONLY, THE CONTRACTOR SHALL PROPERLY SELECT AHU & FCU TYPE TO CONFORM THE ACTUAL EQUIPMENT LAYOUT AND SITE CONDITIONS.

5. TYPE OF CONTROL VALVE

2W-O/F = 2-WAY MOTORIZED VALVE ; ON-OFF TYPE
2W-P = 2-WAY MOTORIZED VALVE ; PROPORTIONAL TYPE
2W-O/F-PICV = 2-WAY PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE ; ON-OFF TYPE
2W-P-PICV = 2-WAY PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE ; PROPORTIONAL TYPE

6. TYPE OF AIR FILTER (FOR MATERIAL AND OTHER DETAILS, SEE SPECIFICATION)

| TYPE | EFFICIENCY | | | THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| | ASHRAE 52.1 | ASHRAE 52.2 | EN 779 | (m.m.) |
| PF-1 | 65% ARR. | MERV2 | G2 | 9 |
| PF-2 | 85% ARR. | MERV5 | G3 | 50 |
| PF-3 | 90% ARR./25% EFF. | MERV7 | G4 | 100 |
| PF-4 | 75% ARR. | MERV4 | G2 | 50 |
| MF-1 | 80% EFF. | MERV13 | F7 | 550 |
| MF-2 | 90% EFF. | MERV14 | F8 | 550 |
| MF-3 | 80% EFF. | MERV13 | F7 | 300 |
| MF-4 | 90% EFF. | MERV14 | F8 | 300 |
| | | | | |
| | | | | |

| TYPE | EFFICIENCY | THICKNESS (m.m.) |
|---|---|---|
| FF-1 | HEPA, 99.97% DOP EFF., EST RP-CC001.3 | 145 / 290 |
| FF-2 | HEPA, 99.99% DOP EFF., EST RP-CC001.3 | 145 / 290 |
| FF-3 | ULPA, 99.999% DOP EFF., EST RP-CC001.3 | 145 / 290 |
| X-1 | ELECTRONIC AIR CLEANER | - |
| X-2 | COMBINATION ELECTRONIC AND MECHANICAL | - |
| X-3 | CARBON FILTER + 50mm., PRE-FILTER | - |
| MS-1 | MANUFACTURER'S STANDARD (NYLON SCREEN) | - |
| | | |
| | | |

7. THE SELECTED EQUIPMENT SHALL ACHIEVE ALL SPECIFIED CAPACITY (TOTAL, SENSIBLE AND SUPPLY AIR).

**Remark.**

**FAN COIL UNIT, AIR HANDLING UNIT.**
- For AHU exclude remote control, starter box motor and VSD starter box motor .
- This quotation exclude 2-way and 3-way valve .
- Delivery lead time within 90-120 days from MQ.SZ
- Delivery lead time within 45-60 days from DAT
- Detail specific in attachment
- External static pressure(ESP) shall be calculate again by the contractor or the designer.

| APPROVED BY MGR. SEC. | CHECKED BY ENG. | PREPARED BY ENG. |
|---|---|---|
| . | . | KORAWICH |

ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 2 year
REV : 00

AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED AREA | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap Kw Total | Sensible Cap Kw Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | AIR FLOW L/S | Water Temp. ENT °C | Water Temp. LEAV °C | Flow Rate L/S | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter TYPE | Filter MANO | Filter DIFF | Power Supply V/Ph/Hz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N1C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N4C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N4C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6C-B2FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6C-B2FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N1C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N4C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N4C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6C-B1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6C-B1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1-1A-01 | MDB2 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.7 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.70 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N1-1A-02 (ST.BY) | MDB2 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.7 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.70 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N1-1A-03 | MDB3 | HV-06 | HV | 1 | 26.6 | 26.4 | 26.50 | 16.70 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.97 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N1-1A-04 (ST.BY) | MDB3 | HV-06 | HV | 1 | 26.6 | 26.4 | 26.50 | 16.70 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.97 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N1C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N1C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N1-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N1-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2-1A-01 | MDB4 | HV-02 | HV | 1 | 6.9 | 6.8 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.10 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.25 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N2-1A-02 (ST.BY) | MDB4 | HV-02 | HV | 1 | 6.9 | 6.8 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.10 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.25 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N2-1A-03 | MDB5 | HV-01 | HV | 1 | 5.8 | 5.7 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.00 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.21 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N2-1A-04 (ST.BY) | MDB5 | HV-01 | HV | 1 | 5.8 | 5.7 | 26.60 | 17.20 | 13.40 | 12.00 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.21 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N2C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | TEL RM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N2-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1A-01 | MDB6 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.8 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N3-1A-02 (ST.BY) | MDB6 | HV-06 | HV | 1 | 25.9 | 25.8 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.94 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N3C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(30Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 30 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1FCU-03 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1FCU-04 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1FCU-05 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3-1FCU-06 | ห้องขยะเปียก | FWH16 | CE | 1 | 8.8 | 7 | 19.60 | 13.70 | 10.90 | 10.10 | 825 | 7.2 | 13.8 | 0.32 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N4-1A-01 | MDB7 | HV-06 | HV | 1 | 26.2 | 26 | 26.60 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-02 (ST.BY) | MDB7 | HV-06 | HV | 1 | 26.2 | 26 | 26.60 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-03 | MDB8 | HV-06 | HV | 1 | 26 | 25.9 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-04 (ST.BY) | MDB8 | HV-06 | HV | 1 | 26 | 25.9 | 26.70 | 16.90 | 13.00 | 11.60 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.95 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| NA-1A-05 | MDB | HV-08 | HV | 1 | 49.6 | 49.6 | 26.60 | 14.10 | 12.70 | 8.30 | 3000 | 7.2 | 13.8 | 1.81 | 50 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4-1A-08 | MDB | HV-08 | HV | 1 | 49.6 | 49.6 | 26.60 | 14.10 | 12.70 | 8.30 | 3000 | 7.2 | 13.8 | 1.81 | 50 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-09 | MDB | HV-08 | HV | 1 | 49.6 | 49.6 | 26.60 | 14.10 | 12.70 | 8.30 | 3000 | 7.2 | 13.8 | 1.81 | 50 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-10 | MDB | HV-08 | HV | 1 | 49.6 | 49.6 | 26.60 | 14.10 | 12.70 | 8.30 | 3000 | 7.2 | 13.8 | 1.81 | 50 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-11 (ST.BY) | MDB | HV-08 | HV | 1 | 49.6 | 49.6 | 26.60 | 14.10 | 12.70 | 8.30 | 3000 | 7.2 | 13.8 | 1.81 | 50 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4-1A-12 | CONTROL | HV-04 | HV | 1 | 14.6 | 13.1 | 23.90 | 16.90 | 13.60 | 12.60 | 1000 | 7.2 | 13.8 | 0.53 | 25 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N4C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | 20 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N4C-1FCU-02-03(ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(20Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 20 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5-1A-01 | MDB9 | HV-03 | HV | 1 | 11.6 | 11.5 | 26.60 | 17.00 | 13.20 | 11.90 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.42 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N5-1A-02 (ST.BY) | MDB9 | HV-03 | HV | 1 | 11.6 | 11.5 | 26.60 | 17.00 | 13.20 | 11.90 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.42 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N5C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

DAIKIN PROPOSE

| UNIT NO. | MODEL | MODEL Remote | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. (KW.) Total | Sensible Cap. (KW.) Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | Air Flow Rate (L/S) | Water Temp. EWT °C | Water Temp. LWT °C | Flow Rate (L/S) | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter Pre | Filter Medium | Power Supply V/Ph/Hz | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Years warranty | 2 Years warranty | |
| N1C-B2FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N1C-B2FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N2C-B2FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N2C-B2FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3C-B2FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-B2FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N4C-B2FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N4C-B2FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N5C-B2FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N5C-B2FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N6C-B2FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N6C-B2FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1C-B1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N1C-B1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N2C-B1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N2C-B1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3C-B1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-B1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N4C-B1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N4C-B1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N5C-B1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N5C-B1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N6C-B1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N6C-B1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1-1A-01 | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1-1A-02 (ST.BY) | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1-1A-03 | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1-1A-04 (ST.BY) | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N1C-1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N1C-1FCU-02-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N1-1FCU-01 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N1-1FCU-02 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N2-1A-01 | DDW020CB-DLMK78LVE | W/O Remote control | 1 | 7.2 | 6.8 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,000 | 39,000 | |
| N2-1A-02 (ST.BY) | DDW020CB-DLMK78LVE | W/O Remote control | 1 | 7.2 | 6.8 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,000 | 39,000 | |
| N2-1A-03 | DDW020CB-DLMK78LWE | W/O Remote control | 1 | 6.0 | 5.7 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,400 | 39,400 | |
| N2-1A-04 (ST.BY) | DDW020CB-DLMK78LWE | W/O Remote control | 1 | 6.0 | 5.7 | 26.6 | 17.2 | 13.2 | 11.9 | 360 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 39,400 | 39,400 | |
| N2C-1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N2C-1FCU-02-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2-1FCU-01 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N2-1FCU-02 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N3-1A-01 | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N3-1A-02 (ST.BY) | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N3C-1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-1FCU-02-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.8 | 2.6 | 23.9 | 16.8 | 15.8 | 13.52 | 260 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 30 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3-1FCU-01 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N3-1FCU-02 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N3-1FCU-03 | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N3-1FCU-04 | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N3-1FCU-05 | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N3-1FCU-06 | FWH16A2A | Wireless remote | 1 | 9.1 | 8.1 | 23.9 | 16.8 | 15.1 | 13.08 | 756 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,700 | 20,700 | |
| N4-1A-01 | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4-1A-02 (ST.BY) | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4-1A-03 | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| N4-1A-04 (ST.BY) | DDW070CB-DLMK78MGE | W/O Remote control | 1 | 28.1 | 26.8 | 26.7 | 16.9 | 12.5 | 11.3 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 1.01 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 72,400 | 72,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4-1FCU-02 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| NA-1A-05 | DDW120CB-DLMK78MLE | W/O Remote control | 1 | 52.5 | 50.0 | 26.6 | 14.1 | 12.5 | 7.8 | 3,000 | 7.2 | 13.8 | 1.9 | 50 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 104,300 | 104,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4-1A-08 | DDW120CB-DLMK78MLE | W/O Remote control | 1 | 52.5 | 50.0 | 26.6 | 14.1 | 12.5 | 7.8 | 3,000 | 7.2 | 13.8 | 1.9 | 50 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 104,300 | 104,300 | |
| N4-1A-09 | DDW120CB-DLMK78MLE | W/O Remote control | 1 | 52.5 | 50.0 | 26.6 | 14.1 | 12.5 | 7.8 | 3,000 | 7.2 | 13.8 | 1.9 | 50 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 104,300 | 104,300 | |
| N4-1A-10 | DDW120CB-DLMK78MLE | W/O Remote control | 1 | 52.5 | 50.0 | 26.6 | 14.1 | 12.5 | 7.8 | 3,000 | 7.2 | 13.8 | 1.9 | 50 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 104,300 | 104,300 | |
| N4-1A-11 (ST.BY) | DDW120CB-DLMK78MLE | W/O Remote control | 1 | 52.5 | 50.0 | 26.6 | 14.1 | 12.5 | 7.8 | 3,000 | 7.2 | 13.8 | 1.9 | 50 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 104,300 | 104,300 | |
| N4-1A-12 | DDW040CB-DLMK78MAE | W/O Remote control | 1 | 15.6 | 13.3 | 23.9 | 16.9 | 12.8 | 12.0 | 1,000 | 7.2 | 13.8 | 0.6 | 50 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 51,300 | 51,300 | |
| N4C-1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N4C-1FCU-02-03(ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.9 | 2.6 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.59 | 272 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | 20 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N5-1A-01 | DDW050CB-CLMK78LYE | W/O Remote control | 1 | 12.2 | 11.6 | 26.6 | 17.0 | 13.0 | 11.6 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 54,800 | 54,800 | |
| N5-1A-02 (ST.BY) | DDW050CB-CLMK78LYE | W/O Remote control | 1 | 12.2 | 11.6 | 26.6 | 17.0 | 13.0 | 11.6 | 720 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 54,800 | 54,800 | |
| N5C-1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N5C-1FCU-02-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |

ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 2 year
REV : 00

**AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE**

| UNIT NO. | LOCATION SERVED AREA | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap Kw Total | Sensible Cap Kw Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | AIR FLOW L/S | Water Temp. ENT °C | Water Temp. LEAV °C | Flow Rate L/S | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter TYPE | Filter MANO | Filter DIFF | Power Supply V/Ph/Hz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5-1FCU-01 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N5-1FCU-02 | ห้องขยะเปียก | FWH08 | CE | 1 | 3.5 | 2.8 | 18.80 | 13.60 | 11.10 | 10.30 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.13 | | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6-1A-01 | MDB10 | HV-07 | HV | 1 | 26.9 | 26.7 | 26.50 | 16.80 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.98 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N6-1A-02 (ST.BY) | MDB10 | HV-07 | HV | 1 | 26.9 | 26.7 | 26.50 | 16.80 | 12.80 | 11.40 | 1600 | 7.2 | 13.8 | 0.98 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N6-1A-03 | MDB11 | HV-05 | HV | 1 | 18.2 | 18 | 26.50 | 16.90 | 13.10 | 11.80 | 1150 | 7.2 | 13.8 | 0.66 | 350 | PF-2 | - | - | 400/3/50 | |
| N6C-1FCU-01 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N6C-1FCU-02-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-01-02 | ร้านจำหน่ายหนังสือ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-03-05 | ห้องสมุด | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-06-07 | โถงต้อนรับ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-08-09 | ห้องเกียรติยศ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-10-11 | ห้องรับรองนักข่าว | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-12 | พื้นที่ตรวจอาวุธ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-10-13-14 | โถงต้อนรับ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-2F-15-20 | โถงต้อนรับ | FWMH14(23.9/16.8) | CC W/ PLENUM | 6 | 6.1 | 5.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 550 | 7.2 | 13.8 | 0.22 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-2F-01-03 | พื้นที่จำหน่ายสินค้า | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-2F-04-05 | ห้องควบคุมไฟฟ้า | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-2F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-2F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-2F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-01-27 | ห้องอบรม 1-3 | FWF08 | CCS | 27 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-28-29 | โถงพักคอย | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-30-35 | ห้องพักกรรมการวิชาการ | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-36 | ห้องควบคุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-37 | ห้องเตรียมประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-38-49 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 12 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-3F-50-59 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-3F-01-28 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 28 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-3F-31-39 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-3F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-3F-02 | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-3F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-01-02 | นายกราชบัณฑิตยสภา | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-03-04 | อุปนายก 1-2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-05-07 | ประธานสำนัก 1-3 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-08-12 | เลขา, รอง สำนัก 1-3 | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-13 | ห้องพระ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-14-26 | OFFICE1 | FWF08 | CCS | 13 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-27 | ห้องรับรอง 1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-28-31 | ห้องเตรียมอาหาร 1 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-32 | ผอ. สำนักเลขานุการกรม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-33 | LAB COM | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-34-35 (ST.BY) | SERVER | FWMH12(50Pa) | CC W/ PLENUM | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-36 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-37 | ห้องรับรอง3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-38 | นักอักษรศาสตร์ ชช | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-39-40 | ห้องประชุม 2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-41-42 | ห้องรับรอง 4 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-43 | โถงต้อนรับ 2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-4F-44 | โถงต้อนรับ 1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-01-02 | ห้องประชุม 1 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-03-19 | OFFICE2 | FWF08 | CCS | 17 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-20-21 | ห้องเตรียมอาหาร 2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-22 | ผอ. กองธรรมศาสตร์และผังเมือง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-23 | ผอ. กองศิลปกรรม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-4F-24 | ผอ. วิทยาศาสตร์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-4F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-4F-02 | TEL RM. | FWMH12(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-4F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH12(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-01-04 | ห้องกิจกรรม1 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-05 | ห้องกิจกรรม2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-06-07 | ห้องกิจกรรม3 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-08-14 | ห้องกิจกรรม4 | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-15-28 | ห้องอบรม 1-2 | FWF08 | CCS | 14 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-29 | ห้องควบคุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-30-37 | ห้องอบรม 3-4 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-38-39 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-40 | ผอ. ฝ่าย | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-41-42 | ห้องอบรม5 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-43 | ห้องประชุม/ ให้คำปรึกษา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-44 | ห้องระบบสื่อสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-45 | ห้องรับรอง1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-46-47 | เตรียมอาหาร2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

**DAIKIN PROPOSE**

| UNIT NO. | MODEL | MODEL Remote | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. (KW.) Total | Sensible Cap. (KW.) Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | Air Flow Rate (L/S) | Water Temp. EWT °C | Water Temp. LWT °C | Flow Rate (L/S) | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter Pre | Filter Medium | Power Supply V/Ph/Hz | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5-1FCU-01 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N5-1FCU-02 | FWH08A2A | Wireless remote | 1 | 4.3 | 3.9 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 378 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,000 | 14,000 | |
| N6-1A-01 | DDW070CB-ELMK78MJE | W/O Remote control | 1 | 28.7 | 27.4 | 26.7 | 16.8 | 12.2 | 11.0 | 1,600 | 7.2 | 13.8 | 1.0 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 78,600 | 78,600 | |
| N6-1A-02 (ST.BY) | DDW070CB-ELMK78MJE | W/O Remote control | 1 | 28.7 | 27.4 | 26.7 | 16.8 | 12.2 | 11.0 | 1,600 | 7.2 | 13.8 | 1.0 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 78,600 | 78,600 | |
| N6-1A-03 | DDW050CB-DLMK78MCE | W/O Remote control | 1 | 19.3 | 18.4 | 26.5 | 16.9 | 13.0 | 11.5 | 1,150 | 7.2 | 13.8 | 0.7 | 350 | G3 plate type | - | 380/3/50 | 59,700 | 59,700 | |
| N6C-1FCU-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N6C-1FCU-02-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 2 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 17,600 | |
| N3A-2F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-03-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-06-07 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-08-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-10-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-10-13-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-2F-15-20 | FWMH14B3P | W/O Remote control | 6 | 7.3 | 6.7 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 13.45 | 671 | 7.2 | 13.8 | 0.3 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 16,300 | 97,800 | |
| N3B-2F-01-03 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3B-2F-04-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-2F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-2F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-2F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-3F-01-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 27 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 1,512,000 | Exclude PICV |
| N3A-3F-28-29 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-3F-30-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3A-3F-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-3F-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-3F-38-49 | FWS08AV2SP | Wire remote | 12 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 672,000 | Exclude PICV |
| N3A-3F-50-59 | FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 560,000 | Exclude PICV |
| N3B-3F-01-28 | FWS08AV2SP | Wire remote | 28 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 1,568,000 | Exclude PICV |
| N3B-3F-31-39 | FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 504,000 | Exclude PICV |
| N3C-3F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-3F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-3F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-4F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-03-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-05-07 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-08-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-13 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-14-26 | FWS08AV2SP | Wire remote | 13 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 728,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-28-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-33 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-34-35 (ST.BY) | FWMH12B3P | W/O Remote control | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 13.51 | 472 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,600 | 29,200 | |
| N3A-4F-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-38 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-39-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-41-42 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-4F-44 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-4F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-4F-03-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 17 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 952,000 | Exclude PICV |
| N3B-4F-20-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-4F-22 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-4F-23 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-4F-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-4F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-4F-02 | FWMH12B3P | W/O Remote control | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 13.51 | 472 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,600 | 14,600 | |
| N3C-4F-03 (ST.BY) | FWMH12B3P | W/O Remote control | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 13.51 | 472 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 14,600 | 14,600 | |
| N3A-5F-01-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-06-07 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-08-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 392,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-15-28 | FWS08AV2SP | Wire remote | 14 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 784,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-29 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-30-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-38-39 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-41-42 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-44 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-45 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-46-47 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |

DAIKIN

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)**

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 2 year
REV : 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED AREA | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. Kw Total | Sensible Cap. Kw Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | AIR FLOW L/S | Water Temp. ENT °C | Water Temp. LEAV °C | Flow Rate L/S | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter TYPE | Filter MANO | Filter DIFF | Power Supply V/Ph/Hz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3A-5F-48-50 | CO-WORKING | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-51-52 | MEETINGCO-WORK | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-53-65 | ทางเดินรวม | FWF08 | CCS | 13 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-5F-66-67 | โถงต้อนรับ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-01 | ห้องรับรอง3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-02 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-03-08 | ห้องอบรม6-7 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-09 | ผอ. ฝ่ายไม่มีชื่อ2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-10 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-11-12 | ฝ่ายไม่มีชื่อ2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-13-21 | ห้องประชุม9-11 | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-22-29 | ห้องประชุม12-13 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-30-38 | ห้องประชุม8 | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-39-48 | ห้องประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-49-53 | เตรียมอาหาร1 | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-5F-54-60 | ทางเดินรวม | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-5F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-5F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-5F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-01 | ห้องรับรอง1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-02 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-03 | ห้องบันทึกเสียงการประชุมรวม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-04-09 | ห้องประชุมส่วนกลาง | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-10 | วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-11 | ประชุมย่อยและวิเคราะห์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-12 | ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-13 | ปฏิบัติการและพัฒนาอุปกรณ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-14-17 | ห้องปฏิบัติการ ข,ฮ,จ,ก | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-18-19 | ประชุมส่วนวิเคราะห์ข่าว | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-20-21 | ประชุมศูนย์สารสนเทศ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-22-25 | ปฏิบัติงานด้านคอม | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-26-30 | ปฏิบัติงานเทคโนโลยี | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-31-34 | ห้องประชุมเล็ก1-2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-35-38 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-39 | ห้องพักพนักงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-40-42 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-43 | ผอ. สำนักงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-44 | ห้องสอบสวน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-45 | ห้องชี้ตัวผู้ต้องหา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-46-48 | ห้องสอบพยาน1-3 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-6F-49-56 | ทางเดินบน | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-01-02 | ห้องสมุด | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-03-07 | ห้องคอมแม่ข่าย | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-08-13 | สันทนาการอเนกประสงค์ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-14-16 | อบรมสมาธิปฏิบัติธรรม | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-17 | ห้องรับส่งวัตถุพยาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-18 | ผลิตรายงานชาร์ตข้อมูล | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-19 | ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-20 | ห้องคลังพัสดุครุภัณฑ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-21 | ห้องเก็บอุปกรณ์พิเศษ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-22-26 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-6F-27-33 | ทางเดินล่าง | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-6F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-6F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-6F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-01-10 | ห้องทำงาน1-10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-11-12 | ห้องประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-13-14 | เก็บของกลางมีมูลค่า1-2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-15-24 | ห้องสังเกตุการณ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-25-34 | ห้องสอบสวน1-10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-35-36 | ห้อง CONTROL | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-37-38 | ห้องคุ้มครองพยาน | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-39-41 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-42-44 | สำนักงาน | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-45 | ผอ.สำนักงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-46-49 | ห้องคัดแยกของกลาง | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-50-51 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-7F-52-61 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-01-02 | ห้องอ่านหนังสือ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-03-06 | ห้องสันทนาการ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-07-11 | ห้องทำงานนักสืบ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-12-13 | ห้องแต่งตัว ข-ญ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-14 | ห้อง CCTV | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

## DAIKIN PROPOSE

| UNIT NO. | MODEL | MODEL Remote | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. (KW.) Total | Sensible Cap. (KW.) Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | Air Flow Rate (L/S) | Water Temp. EWT °C | Water Temp. LWT °C | Flow Rate (L/S) | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter Pre | Filter Medium | Power Supply V/Ph/Hz | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3A-5F-48-50 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-51-52 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-53-65 | FWS08AV2SP | Wire remote | 13 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 728,000 | Exclude PICV |
| N3A-5F-66-67 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-03-08 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-11-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-13-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 504,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-22-29 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-30-38 | FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 504,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-39-48 | FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 560,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-49-53 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-5F-54-60 | FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 392,000 | Exclude PICV |
| N3C-5F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-5F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-5F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-6F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-03 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-04-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-13 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-14-17 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-18-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-20-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-22-25 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-26-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-31-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-35-38 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-39 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-40-42 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-44 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-45 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-46-48 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-6F-49-56 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-03-07 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-08-13 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-14-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-17 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-18 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-22-26 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-6F-27-33 | FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 392,000 | Exclude PICV |
| N3C-6F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-6F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-6F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-7F-01-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-11-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-13-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-15-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-25-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-35-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-37-38 | FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 392,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-39-41 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-42-44 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-45 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-46-49 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-50-51 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-7F-52-61 | FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 560,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-03-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-07-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-12-13 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |

**DAIKIN**

# ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

**PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)**

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 2 year
REV : 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED AREA | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. Kw Total | Sensible Cap. Kw Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | AIR FLOW L/S | Water Temp. ENT °C | Water Temp. LEAV °C | Flow Rate L/S | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter TYPE | Filter MANO | Filter DIFF | Power Supply V/Ph/Hz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3B-7F-15-16 | ห้องพักเวรช-ญ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-17-19 | ห้องสอบพยาน1-3 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-20-21 | ห้องรับรอง2 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-22 | ห้อง CONTROL(SIMULATOR) | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-23-27 | ห้องSIMULATOR | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-28-31 | ห้องฝึกทักษะ 1-2 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-32-34 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-35-39 | ห้องประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-40 | ห้องรปภ. | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-7F-41-46 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-7F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-7F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-7F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-01 | ผอ. ฝ่ายธุรกิจบริการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-02-05 | ฝ่ายธุรกิจบริการ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-06-11 | ห้องสอบพยาน1-6 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-12-15 | ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-16 | ผอ. ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-17-20 | ห้องประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-21-24 | ห้องรับรอง1-2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-25-28 | ประชุม 3,4,7,10 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-29-32 | ห้องรับประทานอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-33-40 | ห้องประชุม8-9 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-41-43 | พื้นที่พักคอย1 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-8F-44-47 | พื้นที่พักคอย2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-01-06 | ห้องประชุม5-6 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-07-08 | ห้องรับรอง3-4 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-09-11 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-12-19 | ประชุม11-12 | FWF08 | CCS | 8 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-20-23 | ฝ่ายธุรกิจบริโภค | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-24 | ผอ.ฝ่ายธุรกิจบริโภค | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-25-30 | ห้องสอบพยาน 7-12 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-31-35 | ฝ่ายธุรกิจอุปโภค | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-8F-36 | ผอ. ฝ่ายธุรกิจอุปโภค | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-8F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-8F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-8F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-01 | ห้องให้คำปรึกษา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-02 | ผอ. บริหารงานคดี | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-03-06 | บริหารงานคดี | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-07,21 | ห้องจัดเอกสาร | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-08-10 | นิติกรรมสัญญา | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-11 | ผอ.นิติกรรมสัญญา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-12-14 | นโยบายและความสัมพันธ์ | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-15 | ผอ. นโยบายและความสัมพันธ์ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-16-19 | พัฒนาและประเมินงาน | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-20 | ผอ. พัฒนาและประเมินงาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-22-27 | ประชุม1-2 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-28-31 | เตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-32-41 | ที่ปรึกษา1-10 | FWF08 | CCS | 10 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-42-47 | ประชุม3-5 | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-9F-48-52 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-9F-01-37 | ZONE B | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-9F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-9F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-9F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-01-02 | ห้องผลิตสื่อ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-03-04 | ห้องตัดต่อ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-05-09 | ห้องประชุมใหญ่ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-10 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-11 | ผอ. ฝ่ายสื่อสารองค์กร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-12 | ห้องจัดทำเอกสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-13-16 | ห้องสื่อสารองค์กร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-17-20 | ยุทธศาสตร์องค์กร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-21 | ผอ. ยุทธศาสตร์องค์กร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-22 | ผอ. กิจการต่างประเทศ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-23-26 | กิจการต่างประเทศ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-27-30 | ห้องประชุม 2 | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-31 | ที่ปรึกษา 8 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-32 | ที่ปรึกษา 9 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-33 | ที่ปรึกษา 10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-34 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-35 | ที่ปรึกษา 5 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

## DAIKIN PROPOSE

| UNIT NO. | MODEL | MODEL Remote | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. (KW.) Total | Sensible Cap. (KW.) Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | Air Flow Rate (L/S) | Water Temp. EWT °C | Water Temp. LWT °C | Flow Rate (L/S) | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter Pre | Filter Medium | Power Supply V/Ph/Hz | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3B-7F-15-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-17-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-20-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-22 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-23-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-28-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-32-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-35-39 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-7F-41-46 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3C-7F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-7F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-7F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-8F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-02-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-06-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-12-15 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-17-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-21-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-25-28 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-29-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-33-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-41-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-8F-44-47 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-01-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-07-08 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-09-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-12-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 8 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 448,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-20-23 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-25-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-31-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-8F-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-8F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-8F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-8F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-9F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-03-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-07,21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-08-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-12-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-15 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-16-19 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-22-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-28-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-32-41 | FWS08AV2SP | Wire remote | 10 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 560,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-42-47 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3A-9F-48-52 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3B-9F-01-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-9F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-9F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-9F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3A-10F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-03-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-05-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-13-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-17-20 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-21 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-22 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-23-26 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-27-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-33 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |

ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)

PROJECT : โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 2 year
REV : 00

## AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE

| UNIT NO. | LOCATION SERVED AREA | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap Kw Total | Sensible Cap Kw Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | AIR FLOW L/S | Water Temp. ENT °C | Water Temp. LEAV °C | Flow Rate L/S | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter TYPE | Filter MANO | Filter DIFF | Power Supply V/Ph/Hz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3A-10F-36 | ที่ปรึกษา 6 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-37 | ที่ปรึกษา 7 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-38 | ที่ปรึกษา 2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-39 | ที่ปรึกษา 3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-40 | ที่ปรึกษา 4 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-41 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-42 | ห้องให้คำปรึกษา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-43 | ที่ปรึกษา 10 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-44 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-45-48 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-49-51 | ห้องประชุม 1 | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-52 | โถงต้อนรับ 1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-53-54 | โถงต้อนรับ 2 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-10F-55 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-01-04 | ห้องพักสื่อ | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-05-06 | ห้องรับรองผู้มาติดต่อ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-07-08 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-09-17 | ห้องแถลงข่าว | FWF08 | CCS | 9 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-18-23 | อบรมคอมพิวเตอร์ | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-24-27 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-28-29 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-30-31 | ห้องประชุม 3 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-32 | ห้องจัดทำเอกสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-33 | ผอ. พัฒนาระบบแข่งขัน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-34-35 | พัฒนาระบบแข่งขัน | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-36-41 | ปฏิบัติการด้านเทคโน | FWF08 | CCS | 6 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-10F-42-46 | ห้องปฏิบัติการณ์ | FWF08 | CCS | 5 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-10F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-10F-02 | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3C-10F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3A-11F-01 | ห้องประธาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-02 | ห้องรองประธาน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-03 | ห้องเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-04 | รองเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-05 | รองเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-06 | ผู้ช่วยเลขาธิการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-07-08 | ห้องประชุม 3 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-09 | กรรมการ1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-10 | กรรมการ2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-11 | กรรมการ3 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-12 | กรรมการ4 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-13-14 | ห้องประชุม4 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-15 | กรรมการ5 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-16 | เลขา | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-17-23 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 7 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-24 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-25-26 | ฝ่ายเลขานุการ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-27 | ผอ. ฝ่ายเลขานุการ | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-28-29 | ห้องประชุมฝ่าย | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-30 | ห้องจัดทำเอกสาร | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-31-32 | ห้องประชุม1 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-33-34 | ห้องเตรียมอาหาร | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-35 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-36-37 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-38 | ผอ. ฝ่ายประชุม | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-39-41 | ฝ่ายประชุมคณะกรรมการ | FWF08 | CCS | 3 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-42-43 | ห้องประชุม5 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-44 | โถงรับรอง2 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-45-46 | ห้องรับรอง | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3A-11F-47 | โถงต้อนรับ1 | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-01-04 | ฝ่ายตรวจสอบภายใน | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-05 | ผอ. ฝ่ายตรวจสอบภายใน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-06-07 | ห้องประชุม12 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-08 | ห้องปรึกษา สตง. | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-09 | หัวหน้า สตง. | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-26 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-27-28 | ห้องประชุม7 | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-29 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-30 | ห้องรับรองฝ่ายคลัง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-31 | ห้องรับรองฝ่ายคลัง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-32 | ทางเดิน | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |
| N3B-11F-33-36 | ฝ่ายการคลัง | FWF08 | CCS | 4 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | |

## DAIKIN PROPOSE

| UNIT NO. | MODEL | MODEL Remote | Q'ty (Sets.) | Cooling Cap. (KW.) Total | Sensible Cap. (KW.) Total | Entering Air Temp. °CDB | Entering Air Temp. °CWB | Leaving Air Temp. °CDB | Leaving Air Temp. °CWB | Air Flow Rate (L/S) | Water Temp. EWT °C | Water Temp. LWT °C | Flow Rate (L/S) | Ext.Static Pressure (Pa) | Filter Pre | Filter Medium | Power Supply V/Ph/Hz | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3A-10F-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-38 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-39 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-40 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-41 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-42 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-44 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-45-48 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-49-51 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-52 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-53-54 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-10F-55 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-01-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-05-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-07-08 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-09-17 | FWS08AV2SP | Wire remote | 9 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 504,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-18-23 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-24-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-28-29 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-30-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-33 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-34-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-36-41 | FWS08AV2SP | Wire remote | 6 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 336,000 | Exclude PICV |
| N3B-10F-42-46 | FWS08AV2SP | Wire remote | 5 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 280,000 | Exclude PICV |
| N3C-10F-01-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-10F-02 | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-10F-03 (ST.BY) | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3A-11F-01 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-02 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-03 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-06 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-07-08 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-10 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-11 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-12 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-13-14 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-15 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-16 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-17-23 | FWS08AV2SP | Wire remote | 7 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 392,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-24 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-25-26 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-27 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-28-29 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-31-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-33-34 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-35 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-36-37 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-38 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-39-41 | FWS08AV2SP | Wire remote | 3 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 168,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-42-43 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-44 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-45-46 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3A-11F-47 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-01-04 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-05 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-06-07 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-08 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-09 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-26 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-27-28 | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-29 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-30 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-31 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-32 | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3B-11F-33-36 | FWS08AV2SP | Wire remote | 4 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 224,000 | Exclude PICV |

**ตารางแสดงรายการเครื่องปรับอากาศ (AHU and FCU schedule)**

**PROJECT :** โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซน C (ทิศเหนือ)

ผู้นำเสนอ : บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
Date : 14-Jul-2020

Quotation NO : 2006013
Warranty : 2 year
REV : 00

| AIR HANDLING UNITS AND FANCOIL SCHEDULE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DAIKIN PROPOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT NO. | LOCATION SERVED | UNIT NO. Spec sheet | TYPE | Q'ty | Cooling Cap. | Sensible Cap. | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | AIR FLOW | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | Remark | MODEL | MODEL Remote | Q'ty | Cooling Cap. (KW.) | Sensible Cap. (KW.) | Entering Air Temp. | | Leaving Air Temp. | | Air Flow Rate | Water Temp. | | Flow Rate | Ext.Static Pressure | Filter | | | Power Supply | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | REMARK |
| | AREA | | | ( Sets.) | Kw | Kw | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | L/S | ENT °C | LEAV °C | L/S | ( Pa ) | TYPE | MANO | DIFF | V/Ph/Hz | | | | ( Sets.) | Total | Total | °CDB | °CWB | °CDB | °CWB | (L/S) | EWT °C | LWT °C | (L/S) | ( Pa ) | Pre | Medium | V/Ph/Hz | | | |
| N3B-11F-37 | ผอ. ฝ่ายการคลัง | FWF08 | CCS | 1 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 1 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 56,000 | Exclude PICV |
| N3C-11F-01-02 | โถงลิฟต์ | FWF08 | CCS | 2 | 5.1 | 4.7 | 23.90 | 16.80 | 13.50 | 12.50 | 370 | 7.2 | 13.8 | 0.19 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWS08AV2SP | Wire remote | 2 | 5.2 | 4.3 | 23.9 | 16.8 | 13.7 | 12.18 | 350 | 7.2 | 13.8 | 0.2 | - | Saranet | - | 220/1/50 | 56,000 | 112,000 | Exclude PICV |
| N3C-11F-02 | TEL RM. | FWMH06(50Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 2.7 | 2.4 | 23.9 | 16.8 | 15.7 | 14.39 | 246 | 7.2 | 13.8 | 0.0 | 50 | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-11F-03 (ST.BY) | TEL RM. | FWMH06(0Pa) | CC W/ PLENUM | 1 | 2.2 | 1.5 | 23.80 | 18.20 | 13.40 | 12.70 | 150 | 7.2 | 13.8 | 0.08 | - | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWMH06B3P | W/O Remote control | 1 | 3.0 | 2.7 | 23.9 | 16.8 | 15.9 | 13.57 | 283 | 7.2 | 13.8 | 0.1 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 8,800 | 8,800 | |
| N3C-RF-01-05 | ห้องเครื่องลิฟต์ | FWH14(27/19) | CE | 5 | 9.8 | 9.8 | 27.00 | - | 12.80 | - | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.36 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH14A2A | Wireless remote | 5 | 10.04 | 7.9 | 27 | 19.03 | 17 | 14.56 | 661 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,500 | 102,500 | |
| N3C-RF-06-07 (ST.BY) | ห้องเครื่องลิฟต์ | FWH14(27/19) | CE | 2 | 9.8 | 9.8 | 27.00 | - | 12.80 | - | 430 | 7.2 | 13.8 | 0.36 | 50 | MS-1 | - | - | 230/1/50 | | FWH14A2A | Wireless remote | 2 | 10.04 | 7.9 | 27 | 19.03 | 17 | 14.56 | 661 | 7.2 | 13.8 | 0.4 | - | Nylon filter | - | 220/1/50 | 20,500 | 41,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIT** | | | | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 942 | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL PRICE** | **49,411,800** | |

NOTE :

1. COOLING COIL FACE VELOCITY SHALL NOT EXCEED 2.5 m/s FOR AHU AND 2.25 m/s FOR FCU.
2. WATER SIDE PRESSURE DROP OF COOLING COIL SHALL NOT EXCEED 45 kPa
3. EXTERNAL STATIC PRESSURE OF BLOWER SHOWN IN SCHEDULE SHALL BE THE SUM OF ALL SYSTEM COMPONENT PRESSURE LOSSES EXCEPT COOLING COIL AND CASING OF AHU OR FCU.
4. TYPE OF AHU & FCU
   - 4.1 FOR AHU :
     - V V = VERTICAL MOUNTED, VERTICAL DISCHARGE
     - V H = VERTICAL MOUNTED, HORIZONTAL DISCHARGE
     - H V = HORIZONTAL MOUNTED, VERTICAL DISCHARGE
     - H H = HORIZONTAL MOUNTED, HORIZONTAL DISCHARGE
     - HD = HORIZONTAL MOUNTED, DOWN DISCHARGE
   - 4.2 FOR FCU :
     - FC = FLOOR MOUNTED, CONCEALED TYPE
     - WE = WALL MOUNTED, EXPOSED TYPE
     - CC = CEILING MOUNTED, CONCEALED TYPE
     - CE = CEILING MOUNTED, EXPOSED TYPE
     - CCS = CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE

   FAN AND CASING ARRANGEMENT OF A-HU & FCU ON THIS TABLE ARE GUIDELINE ONLY. THE CONTRACTOR SHALL PROPERLY SELECT AHU & FCU TYPE TO CONFORM THE ACTUAL EQUIPMENT LAYOUT AND SITE CONDITIONS.
5. TYPE OF CONTROL VALVE
   - 2W-O/F = 2-WAY MOTORIZED VALVE ; ON-OFF TYPE
   - 2W-P = 2-WAY MOTORIZED VALVE ; PROPORTIONAL TYPE
   - 2W-P-PICV = 2-WAY PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE ; PROPORTIONAL TYPE
   - 2W-P-PICV = 2-WAY PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE ; PROPORTIONAL TYPE
6. TYPE OF AIR FILTER (FOR MATERIAL AND OTHER DETAILS, SEE SPECIFICATION)

| TYPE | EFFICIENCY | | | THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| | ASHRAE 52.1 | ASHRAE 52.2 | EN 779 | (m.m.) |
| PF-1 | 65% ARR. | MERV2 | G2 | 9 |
| PF-2 | 85% ARR. | MERV5 | G3 | 50 |
| PF-3 | 90% ARR./25% EFF. | MERV7 | G4 | 100 |
| PF-4 | 75% ARR. | MERV4 | G2 | 50 |
| MF-1 | 80% EFF. | MERV13 | F7 | 550 |
| MF-2 | 90% EFF. | MERV14 | F8 | 550 |
| MF-3 | 80% EFF. | MERV13 | F7 | 300 |
| MF-4 | 90% EFF. | MERV14 | F8 | 300 |
| | | | | |
| | | | | |

| TYPE | EFFICIENCY | THICKNESS (m.m.) |
|---|---|---|
| FF-1 | HEPA, 99.97% DOP EFF, (EST RP-CC001.3 | 145 / 290 |
| FF-2 | HEPA, 99.99% DOP EFF, (EST RP-CC001.3 | 145 / 290 |
| FF-3 | ULPA, 99.999% DOP EFF, (EST RP-CC001.3 | 145 / 290 |
| X-1 | ELECTRONIC AIR CLEANER | - |
| X-2 | COMBINATION ELECTRONIC AND MECHANICAL | - |
| X-3 | CARBON FILTER + 50mm. PRE-FILTER | - |
| MS-1 | MANUFACTURER'S STANDARD (NYLON SCREEN) | - |
| | | |
| | | |

7. THE SELECTED EQUIPMENT SHALL ACHIEVE ALL SPECIFIED CAPACITY (TOTAL, SENSIBLE AND SUPPLY AIR).

Remark.

**FAN COIL UNIT, AIR HANDLING UNIT.**

- For AHU exclude remote control, starter box motor and VSD starter box motor .
- This quotation exclude 2-way and 3-way valve and PICV.
- Delivery lead time within 90-120 days from MQ.SZ
- Delivery lead time within 45-60 days from DAT
- Detail specific in attachment
- External static pressure(ESP) shall be calculate again by the contractor or the designer.

| APPROVED BY MGR. SEC. | CHECKED BY ENG. | PREPARED BY ENG. |
|---|---|---|
| . | . | KORAWICH |

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร.
SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD. 22 Soi Onnuch 55/1,Pravet Subdistrict
Pravet District, Bangkok, 10250 Tel. 0-2838-3200 Fax.

**ใบเสนอราคา**
**QUOTATION**
SECRET

**SDS REF:** Q000200515 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น
สำหรับ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
พื้นที่โซน C

เรียน คุณเจษฎา พงษ์พิชิต

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ "ไดกิ้น" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องทำน้ำเย็น "ไดกิ้น" ตามรายการดังนี้

**1.Requirement:AHU&FCU x 1 Lot**

AHU&FCU

| | | |
|---|---|---|
| Model Description | : DDW(AHU) & FWS,FWMH(FCU) | |
| ราคา | 49,411,800.00 | บาทต่อเครื่อง |
| ส่วนลด | 12,352,950.00 | บาทต่อเครื่อง |
| ราคาสุทธิ | 37,058,850.00 | บาทต่อเครื่อง |
| รวมราคา | 37,058,850.00 | บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |

รวมราคาเครื่องทำน้ำเย็นเป็นเงินทั้งสิ้น 37,058,850.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

กำหนดยืนราคา : 30 วันนับจากวันที่เสนอราคา
กำหนดส่งของ : 90 Days for AHU
การชำระเงิน : 100% หลังจากส่งสินค้าถึงสถานที่
ประเทศผู้ผลิต : china
หมายเหตุ : TEM 1 : "Daikin" Air Handling Unit & Fan Coil Unit

- All Item exclude remote control and starter box.
- This quotation exclude 2-way and 3-way valve.
- Detail specific in attachment.

จึงเรียนเสนอราคาเพื่อพิจารณา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย กิตติสุขตระกูล)
ผู้จัดการแผนก ฝ่ายขาย AP

©DAIKIN Industries, Ltd. Hakuhodo Inc. Tohokushinsha Film Corporation.2000

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร.
SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD. 22 Soi Onnuch 55/1,Pravet Subdistrict Pravet District, Bangkok, 10250 Tel. 0-2838-3200 Fax.

**ใบเสนอราคา**
**QUOTATION**

SECRET

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นาย เกริกพล เจริญวิไลสุข
Tel. 086-887-0222

©DAIKIN Industries, Ltd. Hakuhodo Inc. Tohokushinsha Film Corporation.2000

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร.
SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD. 22 Soi Onnuch 55/1,Pravet Subdistrict
Pravet District, Bangkok, 10250 Tel. 0-2838-3200 Fax.

**ใบเสนอราคา**
**QUOTATION**
SECRET

**SDS REF:** Q000200514 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น
สำหรับ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
พื้นที่โซน C

เรียน คุณเจษฎา พงษ์พิชิต

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ "ไดกิ้น" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องทำน้ำเย็น "ไดกิ้น" ตามรายการดังนี้

**1.Requirement:AHU&FCU x 1 Lot**

AHU&FCU

| | | |
|---|---|---|
| Model Description | : DDW(AHU) & FWS,FWMH(FCU) | |
| ราคา | 58,658,100.00 | บาทต่อเครื่อง |
| ส่วนลด | 14,664,525.00 | บาทต่อเครื่อง |
| ราคาสุทธิ | 43,993,575.00 | บาทต่อเครื่อง |
| รวมราคา | 43,993,575.00 | บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |

รวมราคาเครื่องทำน้ำเย็นเป็นเงินทั้งสิ้น 43,993,575.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

กำหนดยืนราคา : 30 วันนับจากวันที่เสนอราคา
กำหนดส่งของ : 90 Days for AHU
การชำระเงิน : 100% หลังจากส่งสินค้าถึงสถานที่
ประเทศผู้ผลิต : china
หมายเหตุ : TEM 1 : "Daikin" Air Handling Unit & Fan Coil Unit
- All Item exclude remote control and starter box.
- This quotation exclude 2-way and 3-way valve.
- Detail specific in attachment.
- Include PICV valve only ceiling mounted ,cassette type

จึงเรียนเสนอราคาเพื่อพิจารณา บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สมชัย กิตติสุขตระกูล

(นายสมชัย กิตติสุขตระกูล)
ผู้จัดการแผนก ฝ่ายขาย AP

©DAIKIN Industries, Ltd. Hakuhodo Inc. Tohokushinsha Film Corporation.2000

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร.
SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD. 22 Soi Onnuch 55/1,Pravet Subdistrict Pravet District, Bangkok, 10250 Tel. 0-2838-3200 Fax.

**ใบเสนอราคา**
**QUOTATION**

SECRET

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นาย เกริกพล เจริญวิไลสุข
Tel. 086-887-0222

©DAIKIN Industries, Ltd. Hakuhodo Inc. Tohokushinsha Film Corporation.2000

**SPV Engineering & Consulting Co.,Ltd**
89 / 4 Moo 19 Soi Yingcharoen, Bangplee-Tamru Rd.
Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 66-23825332-4 Fax. 66-23825335
e-mail : sompongv@csloxinfo.com

# QUOTATION

ATTENTION TO : KHUN JESDA
DATE : 8 JULY 2020
CUSTOMER NAME : EEC Engineering Network Co.,Ltd.
PROJECT : GCC Zone C
QUOTATION No. TSK-2007081

Country of Origin : Thailand
Term of payment : 30 DAYS
Trade Term :
Packing :
Delivery time : WITHIN 60 DAYS AFTER RECIEPT ORDER, AT SITE ON GROUND

CURRENCY : BAHT

| ITEM | DESCRIPTION | | | Quantity | Unit/Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | "SINKO" FCU & AHU | | | | | |
| | MODEL | TOTAL CAPACITY (KW) | SUPPLY AIR (L/S) | | | |
| | CCS - CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE | | | | | |
| 1 | LAK30SMPVC-CW | 5.1 | 370 | 854 SETS | 22,000.00 | 18,788,000.00 |
| | CC - CEILING MOUNTED, CONCEALED TYPE | | | | | |
| 2 | GSRC-400HW-3R-PF | 2.2 | 150 | 56 SETS | 10,100.00 | 565,600.00 |
| 3 | GSRC-1000HW-4R-PF | 5.1 | 370 | 2 SETS | 19,000.00 | 38,000.00 |
| 4 | GSRC-1200HW-3R-PF | 6.1 | 550 | 6 SETS | 19,200.00 | 115,200.00 |
| | CE - CEILING MOUNTED, EXPOSED TYPE | | | | | |
| 5 | SU30MPVC/H-CW | 3.5 | 350 | 8 SETS | 27,300.00 | 218,400.00 |
| 6 | SU60MPVC/H-CW | 8.8 | 825 | 3 SETS | 34,000.00 | 102,000.00 |
| 7 | SU36MPVC/H-CW | 9.8 | 430 | 7 SETS | 30,400.00 | 212,800.00 |
| | AHU - DOUBLE SKIN TYPE | | | | | |
| 8 | TAH-20-5R, 0.75 KW | 6.9 | 430 | 2 SETS | 142,000.00 | 284,000.00 |
| 9 | TAH-20-4R, 0.55 KW | 5.8 | 360 | 2 SETS | 138,000.00 | 276,000.00 |
| 10 | TAH-70-5R, 2.2 KW | 25.9 | 1600 | 4 SETS | 171,000.00 | 684,000.00 |
| 11 | TAH-70-5R, 2.2 KW | 26.2 | 1600 | 4 SETS | 171,000.00 | 684,000.00 |
| 12 | TAH-70-5R, 2.2 KW | 26.0 | 1600 | 2 SETS | 171,000.00 | 342,000.00 |
| 13 | TAH-120-6R, 2.2 KW | 49.6 | 3000 | 5 SETS | 215,000.00 | 1,075,000.00 |
| 14 | TAH-40-5R, 0.75 KW | 14.6 | 1000 | 1 SET | 123,000.00 | 123,000.00 |
| 15 | TAH-26-5R, 1.1 KW | 11.6 | 720 | 2 SETS | 114,000.00 | 228,000.00 |
| 16 | TAH-70-5R, 2.2 KW | 26.9 | 1600 | 2 SETS | 171,000.00 | 342,000.00 |
| 17 | TAH-50-4R, 2.2 KW | 18.2 | 1150 | 1 SET | 154,000.00 | 154,000.00 |
| | NOTE 1. EAT 23.8/18.2°C DB/WB<br>2. EWT 7.2 TO 13.8°C<br>3. FCU WITH EC MOTOR | | | | | |
| | | | TOTAL | 961 SETS | | |
| | | | | | Grand Total | 24,232,000.00 |

NOTE : THIS PRICE IS NOT INCLUDED VAT

Thank you very much for your kind consideration. We are hoping that we can serve you in near future
SINKO - REPRESENTATIVE

BANJONG CHAISIKUN
ASS'T MANAGER

**SPV Engineering & Consulting Co.,Ltd**
89 / 4 Moo 19 Soi Yingcharoen, Bangplee-Tamru Rd.
Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 66-23825332-4 Fax. 66-23825335
e-mail : sompongv@csloxinfo.com

# QUOTATION

ATTENTION TO : KHUN JESDA
DATE : 8 JULY 2020
CUSTOMER NAME : EEC Engineering Network Co.,Ltd.
PROJECT : GCC Zone C
QUOTATION No. TSK-2007082

Country of Origin : Thailand
Term of payment : 30 DAYS
Trade Term :
Packing :
Delivery time : WITHIN 45 DAYS AFTER RECIEPT ORDER, AT SITE ON GROUND

CURRENCY : BAHT

| ITEM | DESCRIPTION | | | Quantity | Unit/Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **"SINKO" FAN COIL UNIT - DC MOTOR** | | | | | |
| | COMPLETE WITH PLUG FAN DIRECT DRIVE EC MOTOR AC220V/1PH/50Hz | | | | | |
| | WATER COIL, PC INSULATION AND DRAIN PAN | | | | | |
| | MODEL | TOTAL CAPACITY (KW) / TON | SUPPLY AIR (L/S) | | | |
| 1 | CCS - CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE - NO DRAIN PUMP & VALVE KIT | | | | | |
| 1.1 | LKA30MPVC-CW | 5.27 / 1.5 | 360 | 1 SET | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 1.2 | LKA42MPVC-CW | 7.63 / 2.1 | 462 | 1 SET | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 1.3 | LKA60MPVC-CW | 8.19 / 2.3 | 490 | 1 SET | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 2 | CCS - CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE - NO DRAIN PUMP, HAVE VALVE KIT | | | | | |
| 2.1 | LKA30MPVC-CW | 5.27 / 1.5 | 360 | 1 SET | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 2.2 | LKA42MPVC-CW | 7.63 / 2.1 | 462 | 1 SET | 26,900.00 | 26,900.00 |
| 2.3 | LKA60MPVC-CW | 8.19 / 2.3 | 490 | 1 SET | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 3 | CCS - CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE - HAVE DRAIN PUMP, NO VALVE KIT | | | | | |
| 3.1 | LKA30MPVC-CW | 5.27 / 1.5 | 360 | 1 SET | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 3.2 | LKA42MPVC-CW | 7.63 / 2.1 | 462 | 1 SET | 23,400.00 | 23,400.00 |
| 3.3 | LKA60MPVC-CW | 8.19 / 2.3 | 490 | 1 SET | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 3.4 | LKA24MPVC-CW | 2.95 / 0.8 | 215 | 1 SET | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 4 | CCS - CEILING MOUNTED, CASSETTE TYPE - HAVE DRAIN PUMP & VALVE KIT | | | | | |
| 4.1 | LKA30MPVC-CW | 5.27 / 1.5 | 360 | 1 SET | 26,600.00 | 26,600.00 |
| 4.2 | LKA42MPVC-CW | 7.63 / 2.1 | 462 | 1 SET | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 4.3 | LKA60MPVC-CW | 8.19 / 2.3 | 490 | 1 SET | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 4.4 | LKA24MPVC-CW | 2.95 / 0.8 | 215 | 1 SET | 21,600.00 | 21,600.00 |
| | NOTE 1. VALVE KIT - 2WAY ON-OFF CONTROL VALVE BALL VALVE<br>2. EAT 23.8/18.2°C DB/WB<br>EWT 7.2 TO 13.8°C | | | | | |
| | | | TOTAL | 14 SETS | | |
| | | | | | Grand Total | 338,800.00 |

NOTE : THIS PRICE IS NOT INCLUDED VAT

Thank you very much for your kind consideration. We are hoping that we can serve you in near future

**SINKO - REPRESENTATIVE**

BANJONG CHAISIKUN
ASS'T MANAGER

**SPV Engineering & Consulting Co.,Ltd**
89 / 4 Moo 19 Soi Yingcharoen, Bangplee-Tamru Rd.
Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 66-23825332-4 Fax. 66-23825335
e-mail : sompongv@csloxinfo.com

# *QUOTATION*

*ATTENTION TO* : *KHUN JESDA* — *DATE : 8 JULY 2020*
*CUSTOMER NAME* : *EEC Engineering Network Co.,Ltd.*
*PROJECT* : *GCC Zone C* — *QUOTATION No. TSK-2007083*

*Country of Origin* : *Thailand*
*Term of payment* : *30 DAYS*
*Trade Term* :
*Packing* :
*Delivery time* : *WITHIN 45 DAYS AFTER RECIEPT ORDER, AT SITE ON GROUND*

*CURRENCY : BAHT*

| ITEM | DESCRIPTION | | | Quantity | Unit/Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **"SINKO" FAN COIL UNIT - DC MOTOR** | | | | | |
| | COMPLETE WITH GI FAN DIRECT | | | | | |
| | DRIVE BY 3 SPEED EC MOTOR AC220V/1PH/50Hz | | | | | |
| | WATER COIL, PC INSULATION AND | | | | | |
| | STAINLESS STELL MADE DRAIN PAN | | | | | |
| | WITH RETURN AIR PLENUM | | | | | |
| | WITH 12mm THICKNESS ALUMINIUM FILTER | | | | | |
| | MODEL | TOTAL CAPACITY (KW) / TON | SUPPLY AIR (L/S) | | | |
| | CC - CEILING MOUNTED, CONCEALED TYPE | | | | | |
| 1 | FCU 1.5 TON GSRC-800HW-4R-PF | 5.50 | 372 | 1 SET | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 2 | FCU 2.0 TON GSRC-1200HW-4R-PF | 7.22 | 571 | 1 SET | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 3 | FCU 2.5 TON GSRC-1400HW-4R-PF | 8.89 | 681 | 1 SET | 23,000.00 | 23,000.00 |
| | NOTE EAT 23.8/18.2°C DB/WB<br>EWT 7.2 TO 13.8°C | | | | | |
| | | | TOTAL | 3 SETS | | |
| | | | | | Grand Total | 57,200.00 |

*NOTE : THIS PRICE IS NOT INCLUDED VAT*

Thank you very much for your kind consideration. We are hoping that we can serve you in near future
***SINKO - REPRESENTATIVE***

*BANJONG CHAISIKUN*
*ASS'T MANAGER*

Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.
719 KPN Tower 8th Floor, Rama 9 Rd,
Huaywang, Bangkapi, Bangkok 10310 Thailand
Telephone no. : (+66) 2717-1260-80
Facsimile no. : (+66) 2717-1325-6
www.johnsoncontrols.com

INTEGRITY EVERY DAY

Johnson Controls

# QUOTATION

DATE : 10/07/2019 PAGE : 1/1

OUR REF. NO. : JCC-FY20-0710-WCH-0

QUOTED TO : EEC ENGINEERING NETWORK Co.,Ltd.

ATTENTION : KHUN SOMJIN DISAWAS

TEL/MOBILE : 02-005-2900-13

PROJECT : 4-Way Cassette hydronic pipe

| Item | Part Number | Description | Q'ty | Unit | Unit Price (Baht) | Net Price (Baht) | Total Price (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compact 4-Way Cassette 10100 BTU | - | | | | | |
| 1.1 | With drain pump and check valve | 2-Pipe Compact 4-Way Cassette DC 3/4 outlet size " | 1 | ea | 13,120.27 | 13,120.27 | 13,120.27 |
| 1.2 | Without drain pump | - | 1 | ea | 13,120.27 | 13,120.27 | 13,120.27 |
| 1.3 | With network thermostat | - | 1 | ea | 13,120.27 | 13,120.27 | 13,120.27 |
| 1.4 | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 17,476.27 | 17,476.27 | 17,476.27 |
| | - | - | | | | - | - |
| 2 | Compact 4-Way Cassette 13500 BTU | - | | | | | |
| 2.1 | With drain pump and check valve | 2-Pipe Compact 4-Way Cassette DC 3/4 outlet size " | 1 | ea | 13,560.23 | 13,560.23 | 13,560.23 |
| 2.2 | Without drain pump | - | 1 | ea | 13,560.23 | 13,560.23 | 13,560.23 |
| 2.3 | With network thermostat | - | 1 | ea | 13,560.23 | 13,560.23 | 13,560.23 |
| 2.4 | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 17,916.23 | 17,916.23 | 17,916.23 |
| | | | | | | - | - |
| 3 | Compact 4-Way Cassette 14330 BTU | - | | | | | |
| 3.1 | With drain pump and check valve | 2-Pipe Compact 4-Way Cassette DC 3/4 outlet size " | 1 | ea | 13,738.28 | 13,738.28 | 13,738.28 |
| 3.2 | Without drain pump | - | 1 | ea | 13,738.28 | 13,738.28 | 13,738.28 |
| 3.3 | With network thermostat | - | 1 | ea | 13,738.28 | 13,738.28 | 13,738.28 |
| 3.4 | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 18,094.28 | 18,094.28 | 18,094.28 |
| | | | | | | - | - |
| 4 | 4-Way Cassette 20000 BTU | - | | | | | |
| 4.1 | With drain pump and check valve | 2-Pipe 4-Way Cassette DC 3/4 outlet size " | 1 | ea | 14,726.55 | 14,726.55 | 14,726.55 |
| 4.2 | Without drain pump | - | 1 | ea | 14,726.55 | 14,726.55 | 14,726.55 |
| 4.3 | With network thermostat | - | 1 | ea | 14,726.55 | 14,726.55 | 14,726.55 |
| 4.4 | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 19,082.55 | 19,082.55 | 19,082.55 |
| | | | | | | - | - |
| 5 | 4-Way Cassette 25000 BTU | - | | | | | |
| 5.1 | With drain pump and check valve | 2-Pipe 4-Way Cassette DC 3/4 outlet size " | 1 | ea | 16,915.44 | 16,915.44 | 16,915.44 |
| 5.2 | Without drain pump | - | 1 | ea | 16,915.44 | 16,915.44 | 16,915.44 |
| 5.3 | With network thermostat | - | 1 | ea | 16,915.44 | 16,915.44 | 16,915.44 |
| 5.4 | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 21,271.44 | 21,271.44 | 21,271.44 |
| | | | | | | - | - |
| 6 | 4-Way Cassette 38000 BTU | - | | | | | |
| 6.1 | With drain pump and check valve | 2-Pipe 4-Way Cassette DC 3/4 outlet size " | 1 | ea | 18,015.33 | 18,015.33 | 18,015.33 |
| 6.2 | Without drain pump | - | 1 | ea | 18,015.33 | 18,015.33 | 18,015.33 |
| 6.3 | With network thermostat | - | 1 | ea | 18,015.33 | 18,015.33 | 18,015.33 |
| 6.4 | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 22,371.33 | 22,371.33 | 22,371.33 |
| | | | | | | - | - |
| 7 | Ceiling Conceal Type | | | | | | |
| 7.1 | 16000 BTU | entering air temperature 27°C DB/19°C WB, entering/leaving water | 1 | ea | 6,871.59 | 6,871.59 | 6,871.59 |
| | With network thermostat | - | 1 | ea | 9,395.89 | 9,395.89 | 9,395.89 |
| | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 13,806.34 | 13,806.34 | 13,806.34 |
| | | | | | | - | - |
| 7.2 | 22000 BTU | entering air temperature 27°C DB/19°C WB, entering/leaving water | 1 | ea | 9,980.69 | 9,980.69 | 9,980.69 |
| | With network thermostat | - | 1 | ea | 12,559.44 | 12,559.44 | 12,559.44 |
| | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 16,915.44 | 16,915.44 | 16,915.44 |
| | - | - | 0 | ea | - | - | - |
| 7.3 | 27000 BTU | entering air temperature 27°C DB/19°C WB, entering/leaving water temperature 7°C /12°C | 1 | ea | 10,193.04 | 10,193.04 | 10,193.04 |
| | With network thermostat | - | 1 | ea | 12,771.79 | 12,771.79 | 12,771.79 |
| | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 17,127.79 | 17,127.79 | 17,127.79 |
| | | | | | | - | - |
| 7.4 | 33500 BTU | entering air temperature 27°C DB/19°C WB, entering/leaving water | 1 | ea | 11,216.70 | 11,216.70 | 11,216.70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | With network thermostat | - | 1 | ea | 13,795.45 | 13,795.45 | 13,795.45 |
| | With PICV and shut off valve | ONOFF PICV and ON OFF manual valve | 1 | ea | 18,151.45 | 18,151.45 | 18,151.45 |
| | | | | | | - | - |

REMARK :

| | |
|---|---|
| TOTAL PRICE | 539,225.97 |
| VAT 7% | 37,745.82 |
| TOTAL PRICE INCLUDED VAT | 576,971.79 |

## Terms and Conditions

1. Validity Period : 30 **days** (This offer is open for acceptance. Should extension of validity be required, please contact us.)
2. Delivery : 60 **days** (From the date on which the order is accepted)
3. Warranty : 12 **months** (Starting from handover process and under normal use condition)
4. Term of Payment : 90 **days** (Credit Term)
5. Other : Cancellation over **7 days** after order confirmation date (PO Date), Penalty is **10%-50%** of contract value upon JC's consideration.

Yours faithfully,

.....

Wuttisak Chunu

Country Channel Sales Manager

Building Technologies & Solutions, Asia Pacific

**KRUGER VENTILATION INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.**
30/105 Moo 1 Sinsakorn Industrial Estate Chessadawithi Road
Khok Kham, Mueng, Samutsakorn 74000
Tel. 662-105-0399 ( auto )
Fax. 662-105-0370 to 1
E-mail : khumsing@kruger.co.th
http://www.krugerfan.com

**Our. Ref. :** KQ-200860 -R1
**Customer :** EEC
**Project :** ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ZONE C
**Attn. :** คุณศรัญยู ระเวง
**From :** ค่าสิงห์ 092-247-0593

**Date : 20/05/2020**
**Tel :**
**Fax :**
E-mail : sarunyoo_rw@eec.co.th

# FAN SCHEDULE

| UNIT NO. | Q'TY | CAPACITY (L/S) | STATIC PRESSURE (IN.WG) | MODEL | FAN TYPE | OUTLET VELOCITY (m/s.) | FAN EFF. (%) | FAN SPEED (RPM) | POWER CONSUMPTION (KW) | MOTOR INSTALLED (KW) | PO/PH/V/HZ | Lp dB(A) at 3m. | NET PRICE (BAHT) | TOTAL PRICE (BAHT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FloorPlan-ระดับพื้นชั้น1FFL** | | | | | | | | | | | | | |
| | 62 | | - | IJB 355 2P | JET FAN | 20 | - | 2850 | 1.11 | 1.5 | 2/3/380/50 | 68 | 39,000.00 | 2,418,000.00 |
| | **FloorPlan-ระดับพื้นชั้น B1** | | | | | | | | | | | | | |
| | 212 | | - | IJB 355 2P | JET FAN | 20 | - | 2850 | 1.11 | 1.5 | 2/3/380/50 | 68 | 39,000.00 | 8,268,000.00 |
| N1-B1EAF-01 | 1 | 18,200 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 10.86 | 59.2 | 444 | 9.83 | 15 | 4/3/380/50 | 75 | 365,700.00 | 365,700.00 |
| N2-B1EAF-01 | 1 | 24,000 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.81 | 62.9 | 312 | 11.3 | 15 | 6/3/380/50 | 71 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N3-B1EAF-01 | 1 | 24,000 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.81 | 62.9 | 312 | 11.3 | 15 | 6/3/380/50 | 71 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N4-B1EAF-01 | 1 | 22,600 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.3 | 77.6 | 302 | 10.1 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N5-B1EAF-01 | 1 | 22,600 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.3 | 77.6 | 302 | 10.1 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N6-B1EAF-01 | 1 | 22,600 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.3 | 77.6 | 302 | 10.1 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N1-B1MAF-01 | 1 | 25,500 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 9.36 | 77.6 | 324 | 12.7 | 18.5 | 6/3/380/50 | 73 | 1,686,100.00 | 1,686,100.00 |
| N2-B1MAF-01 | 1 | 22,500 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.26 | 77.6 | 301 | 10 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N3-B1MAF-01 | 1 | 22,500 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.26 | 77.6 | 301 | 10 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N4-B1MAF-01 | 1 | 30,000 | 1.5 | BSB 2000 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.98 | 77.7 | 68.8 | 18.4 | 30 | 6/3/380/50 | 73 | 2,026,900.00 | 2,026,900.00 |
| N5-B1MAF-01 | 1 | 30,000 | 1.5 | BSB 2000 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.98 | 77.7 | 68.8 | 18.4 | 30 | 6/3/380/50 | 73 | 2,026,900.00 | 2,026,900.00 |
| N6-B1MAF-01 | 1 | 30,000 | 1.5 | BSB 2000 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.98 | 77.7 | 68.8 | 18.4 | 30 | 6/3/380/50 | 73 | 2,026,900.00 | 2,026,900.00 |
| A-B1MAF-01 | 1 | 22,500 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.26 | 77.6 | 301 | 10 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| A-B1EAF-01 | 1 | 18,200 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 10.86 | 59.2 | 444 | 9.83 | 15 | 4/3/380/50 | 75 | 365,700.00 | 365,700.00 |
| N5-B1-EAF-03 | 1 | 3,000 | 1 | BSB 630 CM | SISW BACKWARD CURVED | 8.66 | 64.6 | 871 | 1.37 | 2.2 | 4/3/380/50 | 69 | 46,700.00 | 46,700.00 |
| N5-B1KAF-02 | 1 | 22,600 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.3 | 77.6 | 302 | 10.1 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| N6-B1KAF-02 | 1 | 22,600 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.3 | 77.6 | 302 | 10.1 | 15 | 6/3/380/50 | 70 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| E3-B1EAF-01 | 1 | 17,500 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 10.14 | 62 | 424 | 8.52 | 11 | 4/3/380/50 | 74 | 356,600.00 | 356,600.00 |
| E1-B1EAF-02 | 1 | 17,500 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 10.14 | 62 | 424 | 8.52 | 11 | 4/3/380/50 | 74 | 356,600.00 | 356,600.00 |
| E2-B1EAF-01 | 1 | 17,500 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 10.14 | 62 | 424 | 8.52 | 11 | 4/3/380/50 | 74 | 356,600.00 | 356,600.00 |
| E3-B1EAF-02 | 1 | 17,500 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 10.14 | 62 | 424 | 8.52 | 11 | 4/3/380/50 | 74 | 356,600.00 | 356,600.00 |
| E1-B1-MAF-01 | 1 | 18,600 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 11.1 | 58.3 | 450 | 10.31 | 15 | 4/3/380/50 | 76 | 365,700.00 | 365,700.00 |
| E2-B1MAF-01 | 1 | 18,600 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 11.1 | 58.3 | 450 | 10.31 | 15 | 4/3/380/50 | 76 | 365,700.00 | 365,700.00 |
| E3-B1MAF-01 | 1 | 18,600 | 1 | BSB 1400 TM | SISW BACKWARD CURVED | 11.1 | 58.3 | 450 | 10.31 | 15 | 4/3/380/50 | 76 | 365,700.00 | 365,700.00 |
| C1-B1EAF-01 | 1 | 24,000 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.81 | 77.6 | 312 | 11.3 | 15 | 6/3/380/50 | 71 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| C1-B1EAF-02 | 1 | 24,000 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.81 | 77.6 | 312 | 11.3 | 15 | 6/3/380/50 | 71 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| C2-B1EAF-01 | 1 | 24,000 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.81 | 77.6 | 312 | 11.3 | 15 | 6/3/380/50 | 71 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |
| E1-B1EAF-01 | 1 | 24,000 | 1 | BSB 1800 UIIX | SISW BACKWARD CURVED | 8.81 | 77.6 | 312 | 11.3 | 15 | 6/3/380/50 | 71 | 1,676,600.00 | 1,676,600.00 |